



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	02/03/2020
Fecha Elab. Compro.	17/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0160 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 17 2020 11:22AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	GOMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -COBRO ATRASADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LAS EMPRESAS MOROSAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -COBRO ATRASADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LAS EMPRESAS MOROSAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE IND	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRI	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACA:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/03/2020	VIATICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	218,430.00 Km. / 218,989.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	559.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	210.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

RECIBIDO

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 0.00

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0160 / 2020

DEL DÍA: 03/03/2020 AL DÍA: 13/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISION:

## SE CUMPLIO LA COMISION

03 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1, revisión del sistema automático del pozo 1. Se recogió la lista de asistencia del cárcamo de la alameda. Se sigue recibiendo las pipas con agua de la descarga final de Zoltek.

04 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se hace visita a la empresa Igrox para ver el tema de dos periodos de adeudo por la prestación del servicio del agua y también a la empresa Tensoactivos de Occidente.

05 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se entrega bitácora para el registro de pipas de descarga en el cárcamo de la alameda. Se lleva a servicio los equipos de jardinería, fue la podadora de carrito de la marca honda y la desbrozadora honda. Se toma el gasto del pozo no.1, con un valor de 17L/s y el nivel dinámico de 114m.

06 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se surtió 500kg de solución de hipoclorito de sodio al 13% al pozo profundo no.4 y pozo profundo no.3. Además, se realizó la toma de la lectura de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación del parque industrial el salto.

7 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 10:00am y se apaga a las 1pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

09 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:45pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza la entrega de recibos de pago, correspondiente al 1er bimestre de 2020, a las empresas del Parque industrial El Salto.

10 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am

y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se recoge podadora de carrito después de realizar el servicio de mantenimiento.

11 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se tiene visita a la empresa Tensoactivos para recordarles el los pagos pendientes por la prestación del servicio del agua.

12 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

13 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se pr

#### OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

03 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1, revisión del sistema automático del pozo 1. Se recogió la lista de asistencia del cárcamo de la alameda. Se sigue recibiendo las pipas con agua de la descarga final de Zoltek.

04 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se tiene visita a la empresa Igrox para ver el tema de dos periodos de adeudo por la prestación del servicio del agua y también a la empresa Tensoactivos de Occidente.

05 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se entrega bitácora para el registro de pipas de descarga en el cárcamo de la alameda. Se lleva a servicio los equipos de jardinería, fue la podadora de carrito de la marca honda y la desbrozadora honda. Se toma el gasto del pozo no.1, con un valor de 17L/s y el nivel dinámico de 114m.

06 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se surtió 500kg de solución de hipoclorito de sodio al 13% al pozo profundo no.4 y pozo profundo no.3. Además, se realizó la toma de la lectura de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación del parque industrial el salto.

07 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 10:00am y se apaga a las 1pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

09 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:45pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza la entrega de recibos de pago, correspondiente al 1er bimestre de 2020, a las empresas del Parque industrial El Salto.

10 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se recoge podadora de carrito después de realizar el servicio de mantenimiento.

11 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se tiene visita a la empresa Tensoactivos para recordarles el los pagos pendientes por la prestación del servicio del agua.

12 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

13 de marzo de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se pr











Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right area of the page.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0160 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>03 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>09 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>04 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>10 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>05 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>11 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>06 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>12 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>07 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>13 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto

*[Handwritten signature]*




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0160 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



**SALIDA**

Almacén Vehicular

Fecha: 03/03/20 Hora: 07:46



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

Fecha: 05-03-20 Hora: 18:03



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

Fecha: 11-03-20 Hora: 18:32



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

Fecha: 03-03-20 Hora: 16:53



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

Fecha: 06/03/20 Hora: 07:50



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

Fecha: 12-03-20 Hora: 16:15



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

Fecha: 04/03/20 Hora: 07:50



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

Fecha: 06/03/20 Hora: 14:54



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

Fecha: 04-03-20 Hora: 16:21



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

Fecha: 10/03/20 Hora: 07:55



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

Fecha: 05/03/20 Hora: 07:50



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

Fecha: 10-03-20 Hora: 16:55



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

Fecha: 11/03/20 Hora: 07:55



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

Fecha: 12/03/20 Hora: 07:55