



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	18/05/2020
Fecha Elab. Compro.	01/06/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0296 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 8:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO E IXTLAHUACAN DE LOS ME			
19/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y OCOTLAN			
20/05/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y ATEQUIZA			
21/05/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
22/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLAN			
25/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
26/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD,SAN JUAN COSALA Y JUANACATLAN			
27/05/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
28/05/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
29/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y EL SALTO			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	18/05/2020	VIÁTICOS \$:	2,611.00	2,655.00	0.00	\$ -44.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00 (DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

01 JUN 2020

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,655.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00

SALDO \$ -44.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSÉ ACEVES MARTÍNEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0296/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de junio 2020.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0296/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 19/05/2020 PTAR Jamay, 20/05/2020 PTAR Ocotlán, 22/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 25/05/2020 PTAR Jamay, 26/05/2020 PTAR san Nicolás de Ibarra y Atequiza, 29/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 19/05/2020 PTAR Jamay y Ocotlán, 20/05/2020 PTAR Ocotlán y Atequiza, 22/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad y Juanacatlán, 25/05/2020 PTAR Jamay e Ixtlahuacan de los membrillos, 26/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad, san juan cócala y Juanacatlán:

Estos días son los únicos q se modificaron.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0296 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juana Escalón
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE VENEZAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0296 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



**Comisión Estatal del
Agua Jalisco**

29 MAY 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Nicolás de Ibarra



**Comisión Estatal del
Agua Jalisco**

29 MAYO 2020

29 MAYO 2020
J. Antonio Ascencio Z.

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
El Salto

VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0296 / 2020

DEL DÍA: 18/05/2020 AL DÍA: 29/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas l de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0296/2020 F

18/05/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se desmonta motor N°1 de sistema de aeracion de reactor biológico para q personal de century lo traslade a reparación. PTRa atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual bombas de lixiviados y retorno de lodos.

19/05/2020 PTAR jamay se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de lixiviados y natas. PTAR Ocotlan se elimina cortocircuito en caja de conexiones de equipos mezcladores N°1 y N°4 de reactor biológico y se visita carcamo N°1 el cual tiene nivel alto.

20/05/2020 PTAR Ocotlan se saca carcasa de bomba N°1 del fondo de carcamo con polipasto eléctrico y pescándola con ganchos, sogas y cadena y queda pendiente colocar guías ya q se requiere camión grua para maniobra. PTAR atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego,

21/05/2020 se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y lavado de bandas, y se desmonta bomba de natas N°1 y se limpia impulsor retirando tapón de basura se instala nuevamente y queda a disposición de planta.

22/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de cloro y riego y equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR Juanacatlan se instala equipo de aeracion N°2 recién reparado de modulo N°2 quedando trabajando normal esto en coordinación con camión grua.



25/05/2020 PTAR jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento de polipastos eléctricos y manuales de filtro banda, carcamo de influente, cloración, y carcamo retorno de lodos. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

26/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpeta equipos de aeracion. PTAR san Antonio tlayacapan se dejan cubeta de 10 litros de aceite para bombas de carcamo de influente de ptar chante, PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y se deja 20 litros de aceite para lubricación de las mismas.

27/05/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba N°3 de carcamo N°4 probando su funcionamiento el cual es correcto quedando a disposición y se saca bomba N°5 para revisión de misma y de impulsor se retira basura y se coloca en su lugar quedando funcionando normal y en carcamo N°1 se recoge carcasa de bomba n°1 y se traslada a almacén de planta estas actividades en coordinación con camión grua y personal de planta.

28/05/2020 PTAR la barca se habilita funcionamiento eliminando corto circuito en caja de conexión de equipo de aeracion N°1 de modulo N°1 y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de natas y retorno de lodos.

29/05/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra se saca con polipasto manual bomba N°1 de carcamo de influente y se traslada a taller para revisión de impulsor de ajuste o cambio las demás bombas trabajan normal. PTAR el salto se habilita funcionamiento de mezclador N°1 eliminando corto circuito en líneas eléctricas de ductos quedando a disposición de planta, y se registran en carpeta funcionamiento actual de equipos mezcladores de reactor biológico.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas l de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0296/2020 F

18/05/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se desmonta motor N°1 de sistema de aeracion de reactor biológico para q personal de century lo traslade a reparación. PTRa atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual bombas de lixiviados y retorno de lodos.

19/05/2020 PTAR jamay se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de lixiviados y natas. PTAR Ocotlan se elimina cortocircuito en caja de conexiones de equipos mezcladores N°1 y N°4 de reactor biológico y se visita carcamo N°1 el cual tiene nivel alto.

20/05/2020 PTAR Ocotlan se saca carcasa de bomba N°1 del fondo de carcamo con polipasto eléctrico y pescándola con ganchos, sogas y cadena y queda pendiente colocar guías ya q se requiere camión grua para maniobra. PTAR atequiza se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego,

21/05/2020 se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y lavado de bandas, y se desmonta bomba de natas N°1 y se limpia impulsor retirando tapón de basura se instala nuevamente y queda a disposición de planta.

22/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de cloro y riego y equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR Juanacatlan se instala equipo de aeracion N°2 recién reparado de modulo N°2 quedando trabajando normal esto en coordinación con camión grua.

25/05/2020 PTAR jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento de polipastos eléctricos y manuales de filtro banda, carcamo de influente, cloración, y carcamo retorno de lodos. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

26/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpeta equipos de aeracion. PTAR san Antonio tlayacapan se dejan cubeta de 10 litros de aceite para bombas de carcamo de influente de ptar chante, PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y se deja 20 litros de aceite para lubricación de las mismas.

27/05/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba N°3 de carcamo N°4 probando su funcionamiento el cual es correcto quedando a disposición y se saca bomba N°5 para revisión de misma y de impulsor se retira basura y se coloca en su lugar quedando funcionando normal y en carcamo N°1 se recoge carcasa de bomba n°1 y se traslada a almacén de planta estas actividades en coordinación con camión grua y personal de planta.

28/05/2020 PTAR la barca se habilita funcionamiento eliminando corto circuito en caja de conexión de equipo de aeracion N°1 de modulo N°1 y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de natas y retorno de lodos.

29/05/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra se saca con polipasto manual bomba N°1 de carcamo de influente y se traslada a taller para revisión de impulsor de ajuste o cambio las demás bombas trabajan normal. PTAR el salto se habilita funcionamiento de mezclador N°1 eliminando corto circuito en líneas eléctricas de ductos quedando a disposición de planta, y se registran en carpeta funcionamiento actual de equipos mezcladores de reactor biológico.

J. V. F. G. S.

