

Fecha Pago Anticipo	18/05/2020
Fecha Elab. Compro.	26/05/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0300 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 26 2020 1:03PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
19/05/2020	Magdalena	\$ 86.00	Amatitán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar		
20/05/2020	Atotonilco el Alto	\$ 109.00	Atotonilco el Alto \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar		
21/05/2020	Degollado	\$ 86.00	Degollado \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar		
22/05/2020	San Diego de Alejandría	\$ 86.00	San Julián \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar		
25/05/2020	Jocotepec	\$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar		

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	19/05/2020	VIÁTICOS \$:	1,324.00	1,324.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	25/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,324.00 ( MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,324.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,324.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO OSCAR VAZQUEZ NERI AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	AUTOREA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0300 / 2020

DEL DÍA: 19/05/2020 AL DÍA: 25/05/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

el 19 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Magdalena donde se llevó acabo toma de muestras de la calidad del agua y memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 19 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Etzatlan donde se llevó acabo toma de muestras de la calidad del agua y memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 19 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo donde se llevó acabo memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 19 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Amatitan donde se llevó acabo memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 20 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Atotonilco el Alto y la ptar de la localidad de Las Margaritas donde se llevó acabo toma de memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 20 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tototlan donde se llevó acabo memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 21 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Degollado donde se llevó acabo toma de muestras de la calidad del agua y memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 22 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de San Diego de Alejandría donde se llevó acabo memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 22 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de San Julián donde se llevó acabo memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 22 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Valle de Guadalupe donde se llevó acabo memoria fotográfica de las condiciones actuales.

el 25 de mayo del 2020 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de localidades de San Cristóbal, San Pedro, Las Trojes y Potrerillos del municipio de Jocotepec donde se llevó acabo memoria fotográfica de las condiciones actuales.

## OBSERVACIONES:

nota se cumplió con la comisión



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OSCAR VAZQUEZ NERI	Nº OFICIO: SPTAR / C-0300 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 19/05/20 Hora: 07:00</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 19/05/20 Hora: 14:30</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 25/05/20 Hora: 07:30</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 22/05/20 Hora: 05:00</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20/05/20 Hora: 07:25</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20/05/20 Hora: 16:00</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 21/05/20 Hora: 07:30</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 21/05/20 Hora: 15:00</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 22/05/20 Hora: 07:00</p>	

