



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/05/2020
Fecha Elab. Compro.	01/06/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0290 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 10:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/05/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN, JOCOTEPEC Y CHAPALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN JUAN COSALA Y SAN LUIS SOYATLAN	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC, EL CHANTE Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/05/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/05/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 120.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/05/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/05/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/05/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/05/2020	VIÁTICOS \$	3,169.00	3,563.00	0.00	\$ -394.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	120.00	16.55	\$ -120.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	261,202.00 Km. / 263,264.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/05/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	2,062.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHR 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2.270.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

01 JUN. 2020

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,169.00 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
-------	-----------	-------------------

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,683.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,169.00
SALDO \$ -514.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0290 / 2020

DEL DÍA: 15/05/2020 AL DÍA: 29/05/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

15-05-2020

Jocotepec.- se instala moto reductor de sedientador numero uno se hacen pruebas y queda trabajando.

San Juan Cosala.- Se saco bomba numero uno del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

18-05-2020

Jocotepec.- Se recoge banda para filtro banda y se lleva a la planta de Chapala.

Chapala.- Se retira banda inferior del filtro banda luego se repondra por otra similar.

19-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se saca con polipasto la bomba auxiliar del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

Jocotepec.- Se desmonta banda de 11 mts del filtro banda y se lleva a planta de Chapala.

Chapala. Se instala banda en filtro banda.

20-05-2020

San Antonio Tlayacapan.- Se deja soplador en mal estado el cual century ya no lo va a reparar.

San Luis Soyatlan.- Se saca bomba auxiliar y se le da limpieza al impulsor.

21-05-2020

Jocotepec.- Se dejan ocho lamparas para alumbrado exterior.

El Chante.- Se dejan cuatro lamparas para alumbrado exterior.

San Antonio Tlayacapan.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior y se instala una valvula en cloracion.

22-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior.

25-05-2020

Villa Emiliano Zapata.- Se saca con apoyo de camion grua la bomba de retorno de lodos numero dos y se instala bomba reparada por taller, ademas se instala la bomba numero uno del carcamo de influente. Tambien se da mantenimiento a sopladores.

26-05-2020

San Juan Cosala.- Se elimina corto circuito en linea de control de bomba de retorno de lodos. Se saca bomba de tanque zona anoxica y se instala en laberinto de cloro.

El Chante.- Se deja aceite para bomba barqueña.

27-05-2020

Ixtlahuacan De Los Membrillos.- se recoge material para adaptacion de bomba del carcamo de influente.

Lab. Cel. Se cambia bomba del aljive, se revisa motor extractor y se quita una lampara.

28-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se saca con apoyo de camion grua la tubería de la bomba numero tres para adaptar una bomba nueva.

29-05-2020

El Chante.- Se revisa soplador, se le da limpieza al filtro.

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba de retorno de lodos numero dos, se elimina corto circuito y el relevador esta dañado.

OBSERVACIONES:

15-05-2020

Jocotepec.- se instala moto reductor de sedientador numero uno se hacen pruebas y queda trabajando.

San Juan Cosala.- Se saco bomba numero uno del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

18-05-2020

Jocotepec.- Se recoge banda para filtro banda y se lleva a la planta de Chapala.

Chapala.- Se retira banda inferior del filtro banda luego se repondra por otra similar.

19-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se saca con polipasto la bomba auxiliar del carcamo de influente y se limpia el impulsor.

Jocotepec.- Se desmonta banda de 11 mts del filtro banda y se lleva a planta de Chapala.

Chapala. Se instala banda en filtro banda.

20-05-2020

San Antonio Tlayacapan.- Se deja soplador en mal estado el cual century ya no lo va a reparar.

San Luis Soyatlan.- Se saca bomba auxiliar y se le da limpieza al impulsor.

21-05-2020

Jocotepec.- Se dejan ocho lamparas para alumbrado exterior.

El Chante.- Se dejan cuatro lamparas para alumbrado exterior.

San Antonio Tlayacapan.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior y se instala una valvula en cloracion.

22-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se dejan dos lamparas para alumbrado exterior.

25-05-2020

Villa Emiliano Zapata.- Se saca con apoyo de camion grua la bomba de retorno de lodos numero dos y se instala bomba reparada por taller, ademas se instala la bomba numero uno del carcamo de influente. Tambien se da mantenimiento a sopladores.

26-05-2020

San Juan Cosala.- Se elimina corto circuito en linea de control de bomba de retorno de lodos. Se saca bomba de tanque zona anoxica y se instala en laberinto de cloro.

El Chante.- Se deja aceite para bomba barqueña.

27-05-2020

Ixtlahuacan De Los Membrillos.- se recoge material para adaptacion de bomba del carcamo de influente.

Lab. Cel. Se cambia bomba del aljive, se revisa motor extractor y se quita una lampara.



28-05-2020

San Luis Soyatlan.- Se saca con apoyo de camion grua la tuberia de la bomba numero tres para adaptar una bomba nueva.












29-05-2020

El Chante.- Se revisa soplador, se le da limpieza al filtro.











San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba de retorno de lodos numero dos, se elimina corto circuito y el relevador esta dañado.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
MARIO HERNANDEZ FLORES	Nº OFICIO: SPTAR / C-0290 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 <i>Jesus Valentin C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAYO 2020 <i>Jesus Valentin C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 MAYO 2020 <i>German Vazquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 <i>Edgar M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 MAYO 2020 <i>German Vazquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAYO 2020 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 MAYO 2020 <i>Edgar M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 MAYO 2020 <i>Edgar M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 <i>Jorge A. Navarro</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 MAYO 2020 <i>Jorge A. Navarro</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
MARIO HERNANDEZ FLORES	Nº OFICIO: SPTAR / C-0290 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jacotepec</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtilhuacán de los Membrillos</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 MAYO 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	

BUHO'S LLANTAS**SOMOS TU MEJOR OPCION****DAVID RAYMUNDO OLMEDO RAMOS****RFC: OERD590126DX4****Tipo de Comprobante: I - Ingreso****Lugar de Expedición: 45800****Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal**

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 460
Fecha 26/5/2020 13:12:03

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: av francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172500 - Neumáticos y cámaras de neumáticos	PARCHE	51.724	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45

Importe con letra:
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 103.45
Impuestos Traslados 16.55
Total 120.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413780264
Folio fiscal 857563CB-E7F1-4035-AA0A-1291790EF35E
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 26 2020 - 13:12:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

8mgT1P6d+rsDW7e5lofXEuCFxJWJtoEL3TgZ1GTjTv5GoZJ8EM1neToygpj08gwHU8QV/ksinULffUYQqa+mLCFFq1YQ1Sr+8gU7bUQYjAGe6LTu0Q8/1RBYbLKpLp5hmgYM9aP/2HA7tp+gUNFa3Va0k7e1lGifyDPtu11Ga2qwYpSjupU1271vaGA811pRwO4hOLIWq7DoRy9Z8RNPTwFAUMVifv7Phx1k5R4NzAMFrA2C799/IGallR7Y3WzgdHRFFvUoE48TZ9Kw+en4zMokWGIQVUjN/VG1wnfgt3CNIHyP2bF4xKSR+JSIN4FWe7cTez5JZISAgkig==

Sello del SAT

E8ICP4G8tYnI8bmgGqp26qX4SIWLM8Oo0KquBTwejepVtichiVL93jhr+27Du5bBy/SokP6fUZdltdWdpy52r2YdSMkCPWL8t4Nr ukGV0CHqEnPfgeljqJmkd9jw/TnKBgHvTub83rVaTKO+8kpUEoOkCQo57yZ1yaUHe88fUIXoqT1szlrTftbTfsm3Q6NJz/xp2r TORvHb+vtEMqR6mrZK5yiqylyBgNKSIIIDNZv3pKkeigvIZq7XhmTdSnGCgfkqh54zOdI0d9ZfCbL8nQd2jkGJiToqPXZ2uemU8b pfS+/lha9/KzY2riobzWxOQ8S/XQImHBXba5Q67+bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|857563CB-E7F1-4035-AA0A-1291790EF35E|2020-05-26T13:12:07|MAS0810247C0|8mgT1P6d+rsDW7e5lofXEuCFxJWJtoEL3TgZ1GTjTv5GoZJ8EM1neToygpj08gwHU8QV/ksinULffUYQqa+mLCFFq1YQ1Sr+8gU7bUQYjAGe6LTu0Q8/1RBYbLKpLp5hmgYM9aP/2HA7tp+gUNFa3Va0k7e1lGifyDPtu11Ga2qwYpSjupU1271vaGA811pRwO4hOLIWq7DoRy9Z8RNPTwFAUMVifv7Phx1k5R4NzAMFrA2C799/IGallR7Y3WzgdHRFFvUoE48TZ9Kw+en4zMokWGIQVUjN/VG1wnfgt3CNIHyP2bF4xKSR+JSIN4FWe7cTez5JZISAgkig==|00001000000404486074||



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0290/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de Junio 2020.

Comisionado: Mario Hernandez Flores

Cargo y/o nombramiento: Ingeniero electromecanico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0290/2020 del c. Mario Hernandez Flores con nombramiento de: Ingeniero electromecánico comisionado a realizar: el 18-05-2020 a Chapala, el 19-05-2020 a Villa Emiliano, el 20-05-2020 a Tuxcueca, el 21-05-2020 a San Antonio, 22-05-2020 a El Chante, el 25-05-2020 a Tizapán El Alto, el 26-05-2020 a San Luis Soyatlán, el 27-05-2020 a Chapala, el 28-05-2020 a Villa Emiliano y el 29-05-2020 a Jocotepec.

Al respecto le informo: el día 18-05-2020 a Jocotepec y Chapala, el 19-05-2020 a San Luis, Jocotepec y Chapala, el 20-05-2020 a San Antonio, San Juan y San Luis Soyatlán, el 21-05-2020 a Jocotepec, El Chante y San Antonio, el 22-05-2020 a San Luis el 25-05-2020 a Villa Emiliano, el 26-05-2020 a San Juan Cosalá y El Chante, el 27-05-2020 a Ixtlahuacán De Los Membrillos, el 28-05-2020 a San Luis y Jocotepec y el 29-05-2020 a El Chante y San Antonio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS

c.c.p. Subdirector y/o Director



**"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA,
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**

