



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	30/04/2020
Fecha Elab. Compro	18/05/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0262 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 18 2020 8:26AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/04/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION, MAS TARDE EN PTARS DE JUANACATLAN Y EL SALTO SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/05/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/05/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANT CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN EN CÁRCAMO NO.1	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/05/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y JAMAY	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/05/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLAS DE IBARRA, CHAPALA, EL SALTO Y JUANACATLÁN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	30/04/2020	VIÁTICOS \$	2,611.00	3,287.00	0.00	\$ -676.00	TIPO / CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISION	11	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL	102,208.00 Km. / 103,623.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	15/05/2020	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,415.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORONETAS COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,240.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 MAYO 2020

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 3,287.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00

(DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00

SALDO \$ 676.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0262 / 2020
DEL DÍA: 30/04/2020	AL DÍA: 15/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 30-04-20 HASTA EL DÍA 15-05-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR /C-0262/2020F.

30-ABRIL-2020. En oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en Ptar de El Salto se deja motor de 30 hp recién reparado en almacén de planta y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de clarificadores y sedimentadores. En ptar de Juanacatlán los equipos electromecánicos se encuentran sin problemas por el momento.

04-MAYO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y de mezcladores, se instala recién reparada bomba de lavado de bandas y queda a disposición de personal de planta en turno y sin fuga de agua y buena presión.

06-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.4 se realiza cambio de perillas de control de arranque y paro a bomba no.2 probando su funcionamiento siendo este correcto y se deja en forma automática a disposición de personal de planta, en planta se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda y bomba de cavidad progresiva.

07-MAYO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2, también se realizan ajustes en tuberías de descarga de bombas de sistema de cloro y se asiste a taller local.

08-MAYO-2020. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de equipos de retorno de lodos y mezclador y en ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos se revisa operación de bomba de cárcamo de influente y de voltaje de alumbrado exterior.

09-MAYO-2020. Se atiende contingencia en ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 en cambio de porta fusible y fusible de acometida en transformador de control de voltaje, queda operando bomba no.2 consumiendo promedio de 103 amp. Y bajo observación de personal de planta en turno.

11-MAYO-2020. En Ptar de Jamay se realiza cambio de aceite a equipo de aeración no.1 y se engrasa baleros de motor, queda operando y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de Ocotlán se verifica funcionamiento de bomba no.2 y voltajes en cárcamo no.1.

12-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán se realizan actividades en lugar donde están bases para dalas en ampliación de planta, esto por motivo de exceso de agua.

13-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán se sigue con actividades de limpieza en zona de ampliación de planta. En ptar de Ixtlahuacán de los membrillos se instala bomba no.3 de cárcamo de influente recién reparada, se realiza con polipasto manual y se deja operando consumiendo promedio de 8 amp y bajo observación de personal de planta en turno.

14-MAYO-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de sedimentador no.2, se cambia tirantes de sujeción a equipos de aeración no.1 de modulo no.1 y equipo no.2 de modulo ni.2, ambos quedan operando en condición normal de voltaje y amperaje, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de digestor de lodos.

15-MAYO-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos a disposición de personal de planta. En ptar de Chápala se recoge diablito de carga y se traslada a reparación. En ptar de El Salto se recoge diablito de carga y se traslada a reparación y se revisa y registra condición actual de operación de equipos de cárcamo de bombeo. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.2 de modulo no.2, ambos de 10 hp, el instalado queda operando y el dañado se traslada a taller a reparación, también se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.7 de modulo no.1 en donde se elimina problema en arrancador.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 30-04-20 HASTA EL DÍA 15-05-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR /C-0262/2020F.

30-ABRIL-2020. En oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en Ptar de El Salto se deja motor de 30 hp recién reparado en almacén de planta y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de clarificadores y sedimentadores. En ptar de Juanacatlán los equipos electromecánicos se encuentran sin problemas por el momento.

04-MAYO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y de mezcladores, se instala recién reparada bomba de lavado de bandas y queda a disposición de personal de planta en turno y sin fuga de agua y buena presión.

06-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.4 se realiza cambio de perillas de control de arranque y paro a bomba no.2 probando su funcionamiento siendo este correcto y se deja en forma automática a disposición de personal de planta, en planta se revisa y registra condición

actual de operación de equipos de filtro banda y bomba de cavidad progresiva.

07-MAYO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2, también se realizan ajustes en tuberías de descarga de bombas de sistema de cloro y se asiste a taller local.

08-MAYO-2020. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de equipos de retorno de lodos y mezclador y en ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos se revisa operación de bomba de cárcamo de influente y de voltaje de alumbrado exterior.

09-MAYO-2020. Se atiende contingencia en ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 en cambio de porta fusible y fusible de acometida en transformador de control de voltaje, queda operando bomba no.2 consumiendo promedio de 103 amp. Y bajo observación de personal de planta en turno.



11-MAYO-2020. En Ptar de Jamay se realiza cambio de aceite a equipo de aeración no.1 y se engrasa baleros de motor, queda operando y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de Ocotlán se verifica funcionamiento de bomba no.2 y voltajes en cárcamo no.1.

12-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán se realizan actividades en lugar donde están bases para dalas en ampliación de planta, esto por motivo de exceso de agua.

13-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán se sigue con actividades de limpieza en zona de ampliación de planta. En ptar de Ixtlahuacán de los membrillos se instala bomba no.3 de cárcamo de influente recién reparada, se realiza con polipasto manual y se deja operando consumiendo promedio de 8 amp y bajo observación de personal de planta en turno.

14-MAYO-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de sedimentador no.2, se cambia tirantes de sujeción a equipos de aeración no.1 de modulo no.1 y equipo no.2 de modulo ni.2, ambos quedan operando en condición normal de voltaje y amperaje, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de digestor de lodos.








15-MAYO-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos a disposición de personal de planta. En ptar de Chápala se recoge diablito de carga y se traslada a reparación. En ptar de El Salto se recoge diablito de carga y se traslada a reparación y se revisa y registra condición actual de operación de equipos de cárcamo de bombeo. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.2 de modulo no.2, ambos de 10 hp, el instalado queda operando y el dañado se traslada a taller a reparación, también se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.7 de modulo no.1 en donde se elimina problema en arrancador.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0262 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LAS AUTORIDADES Y AGUA JALISCO	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales <i>Aída</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 30/04/20 Hora: 11:45	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoatán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0262 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITAS	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 MAYO 2020 <i>César Vázquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/05/20 Hora: 08:00</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 MAYO 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 MAYO 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 MAYO 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 MAYO 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juan Sebastián</p>	

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0262/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de Mayo 2020.


En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0262/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 08-05-20. Santa Cruz de La Soledad e Ixtlahuacán De Los membrillos. 09-05-20. Sin Programar. 11-05-20. Ptar de Jamay. 12-05-20. Ptars de san Nicolás De Ibarra y Atéquiza. 13-05-20. Ptar de Ocotlán. 14-05-20. Ptar de La Barca. 15-05-20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 18-05-20. Ptar El Salto y Juanacatlán.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 09-05-20. Ptar de Ocotlán. 11-05-20. Ptars de Jamay y Ocotlán. 12-05-20. Ptar de Ocotlán. 13-05-20. Ptars de Ocotlán e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 15-05-20. Ptars de San Nicolás De Ibarra, Chápala, El Salto y Juanacatlán. 18-05-20. GDL.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S



SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

