



Fecha Pago Anticipo	04/05/2020
Fecha Elab. Compro.	18/05/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0274 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 18 2020 1:41PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
06/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
07/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
08/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	- SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
11/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	- SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
12/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
13/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
14/05/2020	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
15/05/2020	GD: (1) 130.47	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/05/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	130.47	18.00	\$ -130.47	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍAS COMISION:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	220,626.00 Km. / 220,982.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	356.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
15/05/2020	\$ 130.47 - IVA \$18.00	Cable terminal Electrica No.4

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 130.47

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ -130.47



COMISIONADO  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0274 / 2020

DEL DÍA: 04/05/2020 AL DÍA: 15/05/2020

## RESULTADO DE LA COMISION:

04 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. Se inician los trabajos de desazolve en las bocas de tormenta y drenaje pluvial, que presentan acumulación de basura y de arenas, esto con el fin de prepararnos para el próximo temporal de lluvias.

06 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. Se continua con los trabajos de desazolve con el camión tipo vector.

07 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 12:00pm y se apaga a las 8:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación, del parque industrial El Salto.

08 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

11 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:26pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Revisión de los niveles de cloro en los tres pozos profundos en operación, para así continuar con la cloración.

12 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se reemplaza manguera de ¾ de diámetro en la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio al 13% en el pozo no. 4 Sanmina SCI29, ya que contaba un fuga de cloro.

13 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

14 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 15:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

15 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 15:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

#### OBSERVACIONES:

04 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:10pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. Se inician los trabajos de desazolve en las bocas de tormenta y drenaje pluvial, que presentan acumulación de basura y de arenas, esto con el fin de prepararnos para el próximo temporal de lluvias.

06 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. Se continua con los trabajos de desazolve con el camión tipo vector.

07 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 12:00pm y se apaga a las 8:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 5psi. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación, del parque industrial El Salto.

08 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

11 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:26pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Revisión de los niveles de cloro en los tres pozos profundos en operación, para así continuar con la cloración.

12 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se reemplaza manguera de 1/4 de diámetro en la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio al 13% en el pozo no. 4 Sanmina SCI29, ya que contaba un fuga de cloro.

13 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 13:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

14 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 15:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

15 de mayo 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 15:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.







DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A. DE C.V.

FACTURA

AV. ALEMANIA No. 1255-1257- MODERNA  
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
R.F.C. DEA840202MN6

TEL. Y LADA SIN COSTO: 36 14 19 89 Y 01 800 724 7285

REGIMEN FISCAL: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

EXPEDIDA EN 44190  
EL 18/MAY/2020

No. 291244 A a a

R.F.C. CEA-070225-JK4

NOMBRE [104268] COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

MILICIO FRANCIA NO 1726

COLONIA MODERNA

C.P.: 44190 TEL. 3030-92-00

CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA muestra cal 4 negro

CONDICIONES 0 CONTADO

PEDIDO 924635

PROYECTO C

ASESOR DEASA

FECHA 18/MAY/2020 09:19:59

VENDEDOR RUTH ATENDIO ADA

COTIZADOR ADA 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3.00	10233-LZ10	TERMINAL 4-1/0	PIEZA	23.47	70.41
		CVE SAT: PROD/SERV: 39121400 UM: H87			
1.00	10243-CTHW4	CABLE INDIANA THW CAL. 4 SLY287	METRO LINE	42.06	42.06
		CVE SAT: PROD/SERV: 26121600 UM: MTS			

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO TREINTA PESOS 47/100 MN)

FOLIO FISCAL SAT

986B58AC-1AE7-49D7-88E2-B76C61C7DE40

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000412961981

FECHA/HORA CERTIFICACION SAT

2020-05-18T09:24:46

NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR

000010000000501454459

MONEDA: MXN

SUBTOTAL 112.47

16 % I.V.A. 18.00

TOTAL 130.47

## PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 18 DE MAYO DE 2020, LA CANTIDAD DE \$130.47 (CIENTO TREINTA PESOS 47/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRITOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DOMICILIO

FRANCIA NO 1726

CIUDAD

GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA

C.P.:

44190

FOLIO FACTURA

291244 A

GUADALAJARA, JALISCO A 18/MAY/2020 09:19:59

NOMBRE DEL SUSCRITOR

FORMA DE PAGO

04 Tarjeta de crédito

TODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CFDI

G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Rg2MPGwmgRcl-pNo4QmxGRXWVBCWwMzPwMk/OmZx6G-8i4b4NxoyzUO9RJXcywDlqEJ-cFvVmBwe5yN25JV7wQ2EFbMX5zv2SnLlupapCj6-GqDe8p0uSWz1ThKRXnPBGaZ13zQ4kZphh3-yELi80Zb8hTC4arCIU7f58jFqWN44ouYkIt  
m05DnRGdW9sAVR30ij60TdlBjW-W1nGpHZD1snlqXvAjrcB4pLunLkyesXegb8RTIAUjKjRvMhAyGfK6NHrWkG6XAK020TcB8rESWwESNbdCEr8Uo9VHC43k0T843bSk01Vg6NDg==

SELLO DIGITAL SAT

Co4cw5JpVzVgVEBTUasohD-XOwOw8BNnz7JnleM6THGuawG2KRzmsOH5hgrDDYQgueOSzVWXAInVF/Eug8/FVUw-rG8dnDbAhzdK0FalMhODrikcozhjyoDLov2nd4ZPAUQzTCglod3CW5QZHOnonl5dM-yX5r2DqehskuxWG1K0Z2w870o  
qX1vmScovY9PfmC6rTUy97YlwZ2aWD6-J-4l6bc5m8IZRH37-uPUXqWkWB3agZvlnVsr0Y-1RlnSVw8mSTHvdhZVrepOnOy59KIYDIXSkayCMJGSGZq1844XP-7z9JbOELEs8bvZMEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|986B58AC-1AE7-49D7-88E2-B76C61C7DE40|2020-05-18T09:24:46|Co4cw5JpVzVgVEBTUasohD-XOwOw8BNnz7JnleM6THGuawG2KRzmsOH5hgrDDYQgueOSzVWXAInVF/Eug8/FVUw-rG8dnDbAhzdK0FalMhODrikcozhjyoDLov2nd4Z  
PAUQzTCglod3CW5QZHOnonl5dM-yX5r2DqehskuxWG1K0Z2w870oqX1vmScovY9PfmC6rTUy97YlwZ2aWD6-J-4l6bc5m8IZRH37-uPUXqWkWB3agZvlnVsr0Y-1RlnSVw8mSTHvdhZVrepOnOy59KIYDIXSkayCMJGSGZq1844XP-7z9JbOE  
LEs8bvZMEw=|00001000000412961981|










CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0274 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 17/05/20 Hora: 08:36</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular</p> <p>Martín La</p> <p>Fecha: 17/05/20 Hora: 16:58</p>	 <p>Fecha: 17/05/20 Hora: 17:03 hrs</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 12/05/20 Hora: 08:25</p>	 <p>Fecha: 18/05/20 Hora: 08:37</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 12/05/20 Hora: 16:58</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 14/05/20 Hora: 08:22</p>	



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0274 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



*[Handwritten signature]*

