

Fecha Pago Anticipo	30/04/2020
Fecha Elab. Compro.	15/05/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0264 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 15 2020 9:28AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
04/05/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC		
06/05/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y TIZAPAN EL ALTO		
07/05/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y EL CHANTE		
08/05/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN		
11/05/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y EL CHANTE		
12/05/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE EL CHANTE		
13/05/2020	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE VILLA EMILINO ZAPATA Y SAN LUIS SOYATLAN		
14/05/2020	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE VILLA EMILINO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	04/05/2020	VIÁTICOS \$:	2,735.00	2,629.00	0.00	\$ 106.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,735.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,629.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,735.00

SALDO \$ 106.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0264 / 2020
DEL DÍA: 04/05/2020	AL DÍA: 14/05/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

04-05-2020

JOCOTEPEC.- SE REVISAN EQUIPOS CONFORME A CARPETA DE MANTENIMIENTO.

06-05-2020

JOCOTEPEC.- SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE ALTA TENSION EN SUBESTACION ELECTRICA.

TIZAPAN EL ALTO.- SE INSTALO MEZCLADOR NUMERO CUATRO.

07-05-2020

SAN JUAN COSALA.- SE REVISAN MEZCLADORES.

EL CHANTE.- REVISION GENERAL.

08-05-2020

CHAPALA.-SE CORRIGIO CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DE LA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO, SE HICIERON CORTES EN CANCEL DEL CARCAMO DE AJIJIC Y SE CAMBIO PIEZA DE BOMBA DE POLIMERO.

11-05-2020

JOCOTEPEC.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS AUXILIAR Y SE INSTALA BOMBA REPARADA POR TALLER, SE DESMONTA MOTOREDUCTOR Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

EL CHANTE.- SE REvisa LA BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO NUMERO UNO.

12-05-2020

EL CHANTE.- SE LIMPIAN LAS VALVULAS CHECK DE LAS BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO NUMERO UNO, SE SACA LA BOMBA NUMERO TRES Y SE REvisa EL IMPULSOR.

13-05-2020

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA LA BOMBA AUXILIAR DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE HACEN REPARACIONES EN L MANGUERA ANILLADA, SE DESMONTA VALVULA CHECK DE LABOMBA NUMERO TRES Y SE INSTALA EN LA BOMBA AUXILIAR.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA CON MANGUERA DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LIMPIA EL IMPULSOR.

14-05-2020

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. SE PROBO BOMBA NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

TIZAPAN EL ALTO.- SE RECOGE MEZCLADOR NUMERO CUATRO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

OBSERVACIONES:

04-05-2020

JOCOTEPEC.- SE REVISAN EQUIPOS CONFORME A CARPETA DE MANTENIMIENTO.

06-05-2020

JOCOTEPEC.- SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE ALTA TENSION EN SUBESTACION ELECTRICA.

TIZAPAN EL ALTO.- SE INSTALO MEZCLADOR NUMERO CUATRO.

07-05-2020

SAN JUAN COSALA.- SE REVISAN MEZCLADORES.

EL CHANTE.- REVISION GENERAL.

08-05-2020

CHAPALA.-SE CORRIGIO CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DE LA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REVISARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO, SE HICIERON CORTES EN CANCEL DEL CARCAMO DE AJIJIC Y SE CAMBIO PIEZA DE BOMBA DE POLIMERO.

11-05-2020

JOCOTEPEC.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS AUXILIAR Y SE INSTALA BOMBA REPARADA POR TALLER, SE DESMONTA MOTORREDUCTOR Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

EL CHANTE.- SE REVISA LA BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO NUMERO UNO.

12-05-2020

EL CHANTE.- SE LIMPIAN LAS VALVULAS CHECK DE LAS BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO NUMERO UNO, SE SACA LA BOMBA NUMERO TRES Y SE REVISA EL IMPULSOR.

13-05-2020

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA LA BOMBA AUXILIAR DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE HACEN REPARACIONES EN LA MANGUERA ANILLADA, SE DESMONTA VALVULA CHECK DE LA BOMBA NUMERO TRES Y SE INSTALA EN LA BOMBA AUXILIAR.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA LA BOMBA CON MANGUERA DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LIMPIA EL IMPULSOR.

14-05-2020











VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. SE PROBO BOMBA NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.



TIZAPAN EL ALTO.- SE RECOGE MEZCLADOR NUMERO CUATRO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0264 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAYO 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAYO 2020 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAYO 2020 <i>Luz María Morando Ruiz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 MAYO 2020 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAYO 2020 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 MAYO 2020 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Ghante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 MAYO 2020 <i>Luz María Morando Ruiz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata



SEPTAR / C-02641 / 2020 F

Cesar J. Alzaga Garcia