



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	14/05/2020
Fecha Elab. Compro:	25/05/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0288 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 25 2020 1:03PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/05/2020	MUNICIPIO	Santa María del Oro \$ 86.00	Santa María del Oro \$ 152.00	Santa María del Oro \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual, supervicion de sistemas de desinfeccion,			
19/05/2020	MUNICIPIO	El Arenal \$ 86.00	El Arenal \$ 152.00	El Arenal \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	muestreo de agua superficial para determibar la calidad del agua.			
20/05/2020	MUNICIPIO	Quitupan \$ 86.00	Quitupan \$ 152.00	Quitupan \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual, supervicion de sistemas de desinfeccion,			
21/05/2020	MUNICIPIO	Mazamitla \$ 109.00	Mazamitla \$ 196.00	Mazamitla \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual, supervicion de sistemas de desinfeccion,			
22/05/2020	MUNICIPIO	Valle de Juárez \$ 86.00	Valle de Juárez \$ 152.00	Valle de Juárez \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual, supervicion de sistemas de desinfeccion,			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/05/2020	VIÁTICOS \$:	1,710.00	1,710.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	199,719.00 Km. / 201,085.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,366.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,130.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,710.00 (MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,710.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,710.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO:
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0288 / 2020

DEL DÍA: 18/05/2020 AL DÍA: 22/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Santa María del Oro

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitaron sus fuentes de abastecimiento, realizando una supervisión de sistemas de desinfección, al igual que monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, en la cabecera municipal se abastecen de 1 manantial y galería filtrante, el cual llega a 1 tanques de regulación para su distribución, y no cuenta con sistema de desinfección, el pozo No 1 no cuenta con sistema de desinfección.

Quitupan,

Se realizó el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, la cabecera municipal cuenta con 2 pozos de los cuales el pozo No1 la carretera se encontró con fuga en la manguera de inyección, por lo que la cloración es de manera irregular,

Valle de Juárez

Esta cabecera municipal se abastece del pozo No 1 (el aguacate) el cual cuenta con un sistema de dosificación, está instalado en el tanque regulador sin operar, y los dos manantiales los cuales se encuentran conectados al tanque No2 el cual opera de manera adecuada el dosificador.

Mazamitla

Se realiza la supervisión en la cabecera municipal de los sistemas de desinfección, la cual se abastece de 4 pozos 2 manantiales, al realizar el monitoreo de cloro libre se encontró una desinfección irregular, debido a que la distribución del manantial barranca verde no cuenta con dosificador..

Pecho chico.

Se abastece de un pozo el cual su sistema de desinfección se encontró operando de manera adecuada.

La cofradía

Se abastece del pozo No1, el cual no cuenta con sistema de desinfección, por lo que el monitoreo de cloro libre esta fuera de norma

Concepción de Buenos Aire

Se abastece de 3 pozos y 2 manantiales, al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontraron valores dentro de norma,...

Los Sauces

Esta localidad se abastece del manantial los sauces el cual no cuenta con sistema de desinfección, anteriormente había uno instalado










La manzanilla de la Paz

Se realiza la supervisión en la cabecera municipal de los sistemas de desinfección, la cual se abastece de 2 pozos 1 manantial, al realizar el monitoreo de cloro libre se encontró una desinfección nula, debido a que la distribución del manantial no cuenta con dosificador y el dosificador del pozo esta desconectado por corto eléctrico en el transformador.

OBSERVACIONES:

se autoriza la comprobación de esta comisión.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0288 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Verduzco</p> <p>Fecha: 18/05/20 Hora: 07:30</p>	
 <p><i>[Signature]</i></p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
 <p><i>[Signature]</i></p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
 <p><i>[Signature]</i></p>	
	

SPTA 2/C-0288/2020



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular
N. 6100

Fecha: 22/05/20 Hora: 2105



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

DÍA	MES	AÑO
25	05	2020

FOLIO # 13579

		NOMBRE :	ALEJANDRO DIE
		PUESTO :	TECNICO EN PO
		DIRECCIÓN :	Dirección de San
		GERENCIA :	Subdirección de

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

C O P I A
TICKET #809783

FOLIO : 0004932202
FECHA : 18/05/2020, 07:44 (49322020)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O CON T A R J E T A <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

[illegible]

		VEHICULO
		Ford

BAJO PROTESTA DE D
VEHICULO AL MOMEN

KILOMETROS	199,771 K
------------	-----------

PARA DAR ATENCION A LA COMISION QUE
SUPERVISON DE SISTEMAS DE DESINFECCION

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
65.855 LTR 16.29 1072.78

SUBTOTAL:	928.78
IVA:	144.00
TOTAL:	1072.78

	PLACAS
	JN 61354

ESTE

VITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL

(un mil setenta y dos pesos 78/100 M.N.)

ODR/AUT : 4
 TARJETA : 19000329
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 199771
 RENDIM. : 5.00 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

+-----+
Ya puede facturar sus tickets del mes
en curso en:

www.gaxsa.com.mx

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES

COM

E08748
MARCA GASOLINAS SA DE CV
CIRCUNVALACION # 1460
COL. LOMAS DEL COUNTRY
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 12029097
MGA060309HX1
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112868
PERMISO C.R.E.: PL/1188/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44610

NUMERO DE AFILIACION PW: 7156721

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

C O P I A
NOTA #780800

FOLIO : 0006451323
FECHA : 19/05/2020, 07:50 (64513230)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
RESPONS.: JOSE DANIEL CRUZ HUESO

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	75.000	LTR	16.69	1251.75

SUBTOTAL:	1083.61
IVA:	168.14
TOTAL:	1251.75

(un mil doscientos cincuenta y un pesos 75/100 M.N.)

TARJETA : 19000329
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)
 ODOMETRO: 200118
 RENDIM. : 11.93 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMOS
TECNICO EN POTABILIZACION

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
NUMERO DE AFILIACION PW: 7156721
PAGINA PARA FACTURAR.
www.marcagaso11nas.com.mx

JALISCO



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
25	05	2020

FOLIO # 13580

PLACAS

JN 61354

TIENE ESTE
IENTE:

OREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL SUPERVICION

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES





DÍA	MES	AÑO
25	05	2020

FOLIO # 13581

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

NOMBRE :	ALEJANDRO
PUESTO :	TECNICO E
DIRECCIÓN :	Dirección d
GERENCIA :	Subdirecció

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

== C O P I A ==
TICKET #811716

VEHICULO
Ford

FOLIO : 0004934466
FECHA : 21/05/2020, 08:23 (49344660)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

	PLACAS
	JN 61354

BAJO PROTESTA D
VEHÍCULO AL MO

[illegible]

TIENE ESTE
NTE:

KILOMETROS	200,7
------------	-------

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.000	LTR	16.99	1274.25

PARA CONTINUAR A LA COMISION QUE SE
DE SISTEMAS DE DESINFECCION.

SUBTOTAL:	1103.01
IVA:	171.24
TOTAL:	1274.25

EO DE CLORO LIBRE RESIDUAL SUPERVICION

(un mil doscientos setenta y cuatro pesos 25/100 M.N.)

ODR/AUT : 4
 TARJETA : 19000329
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 200701
 RENDIM.: 12.40 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

-(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

Ya puede facturar sus tickets del mes en curso en:

www.gaxsa.com.mx

FIRMA Y SELLO

GCIA. SERV. GENERALES