



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/05/2020
Fecha Elab. Compro	01/06/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0295 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 8:33AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	---

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACIÓN, MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE EL SALTO Y ATEQUIZA			
19/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY Y OCOTLÁN			
20/05/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y ATEQUIZA			
21/05/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA			
22/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLAN			
25/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Ocotlán \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS OCOTLÁN Y LA BARCA			
26/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD SAN JUAN COSALÁ Y JUANACATLAN			
27/05/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			
28/05/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA			
29/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y EL SALTO			
31/05/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	18/05/2020	VIÁTICOS \$	2,763.00	3,265.00	0.00	\$ -502.00	TIPO Y CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
DIA(S) COMISION	11	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	103,623.00 Km. / 105,206.00 Km.
FECHA DE REGRESO	31/05/2020	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,583.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHIP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO Y COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,763.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

RECIBIDO  
Caja


EFFECTIVO A FAVOR


CARGO CONTABLE \$ 3,265.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,763.00

SALDO \$ -502.00

  
COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECANICO

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0295 / 2020

DEL DÍA 18/05/2020 AL DÍA 31/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 18-MAYO-20 HASTA EL 29-MAYO-20 SEGÚN OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0295/2020F.

18-MAYO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto en coordinación con personal de taller century se desmonta motor de 30 hp WEG de equipo de aeración no.1 de reactor biológico y se traslada a reparación por parte de ellos. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de lixiviados y de retorno de lodos.

19-MAYO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lixiviados y de natas. En ptar de Ocotlán se atiende solicitud para revisión de mezclador no.1 de reactor biológico, en donde se encontró corto circuito en caja de conexiones el cual se elimino y se prueba funcionamiento siendo este correcto ya que presenta consumo promedio de 21 Amper, en cárcamo no.1 el nivel de agua es alto por lo que no se puede realizar actividad para rescate de carcasa de bomba.

20-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se achica cárcamo con bomba no.2 hasta donde lo permite esto para sacar carcasa suelta de bomba no.1, se logra rescatar y se deja en cárcamo para su posterior traslado y armado con su motor correspondiente, queda operando bomba no.2 consumiendo un promedio de 106 Amper. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y de cloro.

21-MAYO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de lavado de bandas y de sistema de cloración, se saca manualmente bomba no.1 de sistema de natas para revisión de impulsor, se elimina tapón en tubería e impulsor y se instala en su posición de trabajo dejándola a disposición de personal de planta en turno y se asiste a taller local.

22-MAYO-2020. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y de cloración aunque las de sistema de cloro no se utilizan por el cambio a hipoclorito. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.2 de modulo no.2 instalando equipo recién reparado el cual queda operando consumiendo promedio de 11 amp y bajo observación de personal de planta en turno, también se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego.

25-MAYO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de polipastos eléctricos y manuales los cuales se activan en ambos sentidos sin problema. En ptar de Ixtlahuacán de Los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego. En ptar de Ocotlán se deja podadora y en ptar de La Barca también se deja podadora reparada para uso en planta.

26-MAYO-2020. En ptar de Santa Cruz De la Soledad se revisa y registra condición de operación de equipo de aeración y los voltajes en planta son estables y correctos. En Ptar de san Juan Cósala se deja material para brigada de mantenimiento zona lago. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y se deja aceite para su lubricación.

27-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.4 se instala bomba recién reparada no.3 quedando a disposición de personal de planta, en cárcamo no.5 se saca bomba sumergible para revisión de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando sin problema, en planta se deja aceite para lubricación de bombas de cárcamo no.2, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

28-MAYO-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.1 de modulo no.1 eliminando corto circuito en caja de conexiones y registro eléctrico, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodos y se asiste a taller local.

29-MAYO-2020. En ptar de San Nicolás de Ibarra se saca con polipasto manual bomba no.1 de cárcamo de influente

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 18-MAYO-20 HASTA EL 29-MAYO-20 SEGÚN OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0295/2020F.

18-MAYO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto en coordinación con personal de taller century se desmonta motor de 30 hp WEG de equipo de aeración no.1 de reactor biológico y se traslada a reparación por parte de ellos. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de lixiviados y de retorno de lodos.

19-MAYO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lixiviados y de natas. En ptar de Ocotlán se atiende solicitud para revisión de mezclador no.1 de reactor biológico, en donde se encontró corto circuito en caja de conexiones el cual se elimino y se prueba funcionamiento siendo este correcto ya que presenta consumo promedio de 21 Amper, en cárcamo no.1 el nivel de agua es alto por lo que no se puede realizar actividad para rescate de carcasa de bomba.

20-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se achica cárcamo con bomba no.2 hasta donde lo permite esto para sacar carcasa suelta de bomba no.1, se logra rescatar y se deja en cárcamo para su posterior traslado y armado con su motor correspondiente, queda operando bomba no.2 consumiendo un promedio de 106 Amper. En ptar de Atéquilza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y de cloro.

21-MAYO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de lavado de bandas y de sistema de cloración, se saca manualmente bomba no.1 de sistema de natas para revisión de impulsor, se elimina tapón en tubería e impulsor y se instala en su posición de trabajo dejándola a disposición de personal de planta en turno y se asiste a taller local.

22-MAYO-2020. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y de cloración aunque las de sistema de cloro no se utilizan por el cambio a hipoclorito. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.2 de modulo no.2 instalando equipo recién reparado el cual queda operando consumiendo promedio de 11 amp y bajo observación de personal de planta en turno, también se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego.



25-MAYO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de polipastos eléctricos y manuales los cuales se activan en ambos sentidos sin problema. En ptar de Ixtlahuacán de Los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego. En ptar de Ocotlán se deja podadora y en ptar de La Barca también se deja podadora reparada para uso en planta.

26-MAYO-2020. En ptar de Santa Cruz De la Soledad se revisa y registra condición de operación de equipo de aeración y los voltajes en planta son estables y correctos. En Ptar de san Juan Cósala se deja material para brigada de mantenimiento zona lago. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y se deja aceite para su lubricación.

27-MAYO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.4 se instala bomba recién reparada no.3 quedando a disposición de personal de planta, en cárcamo no.5 se saca bomba sumergible para revisión de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando sin problema, en planta se deja aceite para lubricación de bombas de cárcamo no.2, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

28-MAYO-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.1 de modulo no.1 eliminando corto circuito en caja de conexiones y registro eléctrico, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodos y se asiste a taller local.

29-MAYO-2020. En ptar de San Nicolás de Ibarra se saca con polipasto manual bomba no.1 de cárcamo de influente














INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0295 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO DE LA LOCALIDAD (ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Ato.	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  19 MAYO 2020 Francisco Ruiz M. <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 18/05/20 Hora: 11:40	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  20 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  18 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  20 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  18 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  21 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  19 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  22 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  22 MAYO 2020 Raul B. B. <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  25 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  25 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Interoctlán de los Membrillos
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  25 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  25 MAYO 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0295 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>26 MAYO 2020</b> <i>Rael F. E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Sierrita	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>29 MAYO 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>26 MAYO 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>29 MAYO 2020</b> <i>J. Antonio Ascencio Z.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>26 MAYO 2020</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juana Escalón	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>31 MAYO 2020</b> <i>Juan M. Aranda Z.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>27 MAYO 2020</b> <i>Francisco Pérez M.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehículos <i>[Signature]</i> Fecha: 01/06/20 Hora: 08:05
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>28 MAYO 2020</b> <i>Agustín Vázquez N.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	<i>[Signature]</i>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la aplicación <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====

NOTA #2064854

FOLIO : 0006378015

FECHA : 26/05/2020, 15:18 (63780150)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

( R ) Comision Estatal del Agua de Jal

Francia . 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
68.712 LTR 16.99 1167.42

SUBTOTAL: 1010.54

IVA: 156.88

TOTAL: 1167.42

(un mil ciento sesenta y siete pesos 42/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000339

ROUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA


VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)

FORD F-150

ODOMETRO: 104660

RENDIM. : 15.09 Kms/Lts

( F I R M A )



Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0295/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 01 de Junio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0295/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 19-05-20. Ptar de Jamay. 20-05-20. Ptar de Ocotlán. 21-05-20. Ptar de La Barca. 22-05-20. Ptars de Santa Cruz de La Soledad e Ixtlahuacán De Los membrillos. 25-05-20. Ptar de Jamay. 26-05-20. Ptars de san Nicolás De Ibarra y Atéquiza. 29-05-20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 31-05-20. Sin programar. 01-06-20. Ptar El Salto y Juanacatlán. En algunos días es necesario desayuno comida y cena. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 19-05-20. Ptars de Jamay y Ocotlán. 20-05-20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza. 22-05-20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad y Juanacatlán. 25-05-20. Ptars de Jamay, Ixtlahuacán de los membrillos, Ocotlán y La Barca. 26-05-20. Ptars De Santa Cruz de La Soledad, San Juan Cósala y Juanacatlán. 29-05-20. Ptars de San Nicolás De Ibarra y El Salto. 31-05-20. Ptar de La Barca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUB DIRECTOR DE PTAR'S



SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente