



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/05/2020
Fecha Elab. Compro.	01/06/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0297 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 8:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JUANACATLÁN			
20/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y OCOTLÁN			
21/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
22/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
25/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA			
26/05/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
27/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y OCOTLÁN			
28/05/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JUANACATLÁN			
29/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/05/2020	VIÁTICOS \$:	1,174.00	1,174.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	187,531.00 Km. / 188,666.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	29/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,135.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	<div>Comisión Estatal del Agua Jalisco</div> <div>01 JUN 2020</div>					GASOLINA POR KM RECORRIDO:		0.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,174.00 (MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

01 JUN. 2020

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,174.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,174.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0297 / 2020

DEL DÍA: 19/05/2020 AL DÍA: 29/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

19 de mayo 2020

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en días pasados se atendió el reporte de una solicitud de mantenimiento sobre uno de los equipos mezcladores, fundamentales en el proceso de tratamiento, por lo que se retira y se lleva al taller especializado para la reparación del motor.

20 de mayo 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se recibe la cotización para la reparación del motor de uno de los sopladores el cual sufrió daños en los rodamientos del motor y se dañó el embobinado por lo que se da la indicación de su reparación, el equipo es fundamental para el proceso de tratamiento.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se realizan trabajos en el cárcamo No1 para el retiro de la carcasa del equipo No1 (bomba sumergible de 90 hp).

•

21 de mayo 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presenta personal de la empresa Becarr Construcciones, par la cotización del cerco perimetral y cambio de sentido de tuberías para los lixiviados del desaguado de los lodos.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúan presentando problemas en el sistema motriz de la restra del clarificador No.2, por lo que se revisó el problema, se deja el equipo operando

22 de mayo 2020

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presentaron las brigadas de mantenimiento para la revisión preventiva de los equipos electromecánicos de cloración.

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se han estado atendiendo los problemas que se han estado presentando en los equipos de bombeo en el cárcamo de aguas crudas por lo que es necesario el cambio de vario tramos del cableado

25 de mayo 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, los taludes de la guana aireada presentan fugas de agua importantes por lo que los escurrimientos se canalizaron hacia el cárcamo de aguas crudas. Platica de retroalimentación con el personal operativo.

26 de mayo 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, problema en el sistema de desinfección, por lo que se pasará el reporte a la subdirección para la evaluación correspondiente.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta y se atiende problema en uno de los aireadores de la zanja No2, presentó problemas en los tirantes de sujeción y en el cableado eléctrico. Durante el fin de semana se recibe el reporte de que el equipo motriz del clarificador No1 presento problema por o que se pasó el reporte a personal de la brigada de mantenimiento para su atención.

27 de mayo 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se da mantenimiento de limpieza al equipo de bombeo en el cárcamo No.5 y en cárcamo No.4 se instala equipo de bombeo, el cual se deja a prueba para aplicar el periodo de garantía, con respecto a la planta esta está operando en condiciones óptimas

28 de mayo 2020

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el equipo que se retiró para su reparación continua en los taller

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

19 de mayo 2020

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en días pasados se atendió el reporte de una solicitud de mantenimiento sobre uno de los equipos mezcladores, fundamentales en el proceso de tratamiento, por lo que se retira y se lleva al taller especializado para la reparación del motor.

20 de mayo 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se recibe la cotización para la reparación del motor de uno de los sopladores el cual sufrió daños en los rodamientos del motor y se dañó el embobinado por lo que se da la indicación de su reparación, el equipo es fundamental para el proceso de tratamiento.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se realizan trabajos en el cárcamo No1 para el retiro de la carcasa del equipo No1 (bomba sumergible de 90 hp).

•

21 de mayo 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presenta personal de la empresa Becarr Construcciones, par la cotización del cerco perimetral y cambio de sentido de tuberías para los lixiviados del desaguado de los lodos.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúan presentando problemas en el sistema motriz de la restra del clarificador No.2, por lo que se revisó el problema, se deja el equipo operando

22 de mayo 2020

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presentaron las brigadas de mantenimiento para la revisión preventiva de los equipos electromecánicos de cloración.

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se han estado atendiendo los problemas que se han estado presentando en los equipos de bombeo en el cárcamo de aguas crudas por lo que es necesario el cambio de vario tramos del cableado

25 de mayo 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, los taludes de la guana aireada presentan fugas de agua importantes por lo que los escurrimientos se canalizaron hacia el cárcamo de aguas crudas. Platica de retroalimentación con el personal operativo.

26 de mayo 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, problema en el sistema de desinfección, por lo que se pasará el reporte a la subdirección para la evaluación correspondiente.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta y se atiende problema en uno de los aireadores de la zanja No2, presentó problemas en los tirantes de sujeción y en el cableado eléctrico. Durante el fin de semana se recibe el reporte de que el equipo motriz del clarificador No1 presento problema por o que se pasó el reporte a personal de la brigada de mantenimiento para su atención.

27 de mayo 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se da mantenimiento de limpieza al equipo de bombeo en el cárcamo No.5 y en cárcamo No.4 se instala equipo de bombeo, el cual se deja a prueba para aplicar el periodo de garantía, con respecto a la planta esta está operando en condiciones óptimas

28 de mayo 2020

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el equipo que se retiró para su reparación continua en los talle



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0297 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 MAYO 2020 Raul E.E. RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 MAYO 2020 FABIAN Rm RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 Martín Mendoza RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 MAYO 2020 FABIAN Rm RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 MAYO 2020 ARQUIVO B.P. RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 MAYO 2020 Francisco Pérez M RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 MAYO 2020 Raul E.E. RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 MAYO 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 MAYO 2020 J. Antonio Ascencio Z. RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto

Jose Madrigal Gonzalez

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
PERMISO C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0297

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de junio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0297/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
19 de mayo de 2020	Atequiza y Ocotlán	Juanacatlán
20 de mayo de 2020	El Salto y Juanacatlán	El Salto y Ocotlán
25 de mayo de 2020	Juanacatlán	Atequiza
27 de mayo de 2020	Atequiza y Ocotlán	Ixtlahuacán de los Membrillos y Ocotlán
28 de mayo de 2020	Santa Cruz de la Soledad y Ixtlahuacán de los Membrillos	Juanacatlán
29 de mayo de 2020	El Salto	Santa Cruz de la Soledad y El Salto

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

