

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	03/11/2020
Fecha Elab. Compro.	17/11/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0682 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 17 2020 8:17AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
04/11/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
05/11/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y JAMAY	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
06/11/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
09/11/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
10/11/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
11/11/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	La Barca \$ 109.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
12/11/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
13/11/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61050 - *CON RECARGA
FECHA SALIDA	03/11/2020	VIATCOS \$	2,306.00	2,415.00	0.00	\$ -109.00	TIPO / CILINDROS / REND: F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007
DÍAS COMISION	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL: 122,967.00 Km. / 123,962.00 Km.
FECHA DE REGRESO	13/11/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 995.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB. = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 1,300.00
JUST. VALES EXCE							BALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							BALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,306.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,415.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,306.00
SALDO	\$ -109.00

VENEGAS
COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0682/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre del 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0682/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 10/11/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 11/11/2020 PTAR Ocotlan, 12/11/2020 PTAR La Barca, 13/11/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedando de la siguiente manera: 10/11/2020 PTAR Ocotlan, 11/11/2020 PTAR La Barca, 12/11/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacan de los Membrillos, 13/11/2020 PTAR Ocotlan: Estos días son los únicos que se modificaron, los de más días quedaron igual, en algunos días se alargaron las actividades y se tubo necesidad de sacar viatico de cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.


Atentamente


ING. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0682 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales <i>Arda</i>	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaestlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
	
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 NOV. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL Q

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0682 / 2020

DEL DÍA: 03/11/2020 AL DÍA: 13/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0682/2020 F

03/11/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El salto se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cárcamo de influente. PTAR Juanacatlan equipos en funcionamiento sin problemas de funcionamiento.

04/11/2020 PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de filtro banda, polipastos manuales y eléctricos, se cambia contactor y relevador a arrancador de bomba N°2 de cárcamo de influente y se desmonta flecha de aerador N°8 de reactor biológico para reparación en taller

05/11/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de filtro banda, polipastos eléctricos y manuales y se visita cárcamos del poblado. PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de natas y lixiviados, se instala hule estrella y pichancha nuevos a bomba de cloración N°1.

06/11/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de digestor de lodos y se desmonta reductor de espesador de lodos se traslada a taller local para su reparación, instalándose nuevamente por la tarde.

09/11/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de filtro banda y polipastos eléctricos y manuales.

10/11/2020 PTAR Ocotlan se revisa funcionamiento de bombas de cárcamos del poblado las cuales trabajan normal en voltajes y amperajes, en planta equipos en funcionamiento funcionando normal en voltajes y amperajes.

11/11/2020 PTAR La barca se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando equipos de aeración N°1 y N°3 de modulo N°1 de reactor biológico encontrando en ambos cortos circuitos en caja de conexiones de motores se les elimina corto circuito quedando trabajando normal y se les corrige tirantes de sujeción que estaban sueltos y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y lavado de bandas.

12/11/2020 Santa Cruz de la Soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, y se miden niveles de aceite de bombas barqueñas y sopladores los cuales son correctos. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

13/11/2020 PTAR Ocotlan en cárcamo N°1 se limpian válvulas de aire de bombas retirando basura y quedando sin fugas de agua, y en planta se realizan ajustes en arrancador de mezclador N°3 de reactor biológico que dando funcionando normal y a disposición.

OBSERVACIONES

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0682/2020 F

03/11/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El salto se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cárcamo de influente. PTAR Juanacatlan equipos en funcionamiento sin problemas de funcionamiento.

04/11/2020 PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de filtro banda, polipastos manuales y eléctricos, se cambia contactor y relevador a arrancador de bomba N°2 de cárcamo de influente y se desmonta flecha de aerador N°8 de reactor biológico para reparación en taller

05/11/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de filtro banda, polipastos eléctricos y manuales y se visita cárcamos del poblado. PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de natas y lixiviados, se instala hule estrella y pichancha nuevos a bomba de cloración N°1.

06/11/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de digestor de lodos y se desmonta reductor de

espesador de lodos se traslada a taller local para su reparación, instalándose nuevamente por la tarde.

09/11/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de filtro banda y polipastos eléctricos y manuales.

10/11/2020 PTAR Ocotlan se revisa funcionamiento de bombas de cárcamos del poblado las cuales trabajan normal en voltajes y amperajes, en planta equipos en funcionamiento funcionando normal en voltajes y amperajes.

11/11/2020 PTAR La barca se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando equipos de aeración N°1 y N°3 de modulo N°1 de reactor biológico encontrando en ambos cortos circuitos en caja de conexiones de motores se les elimina corto circuito quedando trabajando normal y se les corrige tirantes de sujeción que estaban sueltos y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y lavado de bandas.

12/11/2020 Santa Cruz de la Soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, y se miden niveles de aceite de bombas barqueñas y sopladores los cuales son correctos. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego.

13/11/2020 PTAR Ocotlan en carcamo N°1 se limpian válvulas de aire de bombas retirando basura y quedando sin fugas de agua, y en planta se realizan ajustes en arrancador de mezclador N°3 de reactor biológico que dando funcionando normal y a disposición.

