



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	26/10/2020
Fecha Elab. Compro.	17/11/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0655 / 2020 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 17 2020 12:52PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ANDRES SEGURA BUSTOS	PUESTO:	JEFE DE PLANTA B
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REALIZACIÓN DE OFICIOS DE COMISIÓN EN OFICINAS DE CEA DE GUADALAJARA..			
27/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY.			
28/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
03/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
04/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
05/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
06/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
07/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
08/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
09/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
10/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
11/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.22)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
12/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Jamay *\$(413.80) - **IVA \$(72.30)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			
13/11/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PTAR DE MANTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	19/10/2020	VIÁTICOS \$:	7.763.00	8.700.80	794.50	\$ -937.80	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHH 2020 del				ANTICIPO	EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00

Visado
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 17 2020 12:52PM

RECIBIDO
Caja

Página: 1/4





SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,763.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 8,700.80
MENOS ANTICIPO	\$ 7,763.00
SALDO	\$ -937.80

 COMISIONADO ANDRES SEGURA BUSTOS JEFE DE PLANTA B	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas
--	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ANDRES SEGURA BUSTOS N° OFICIO: SPTAR / C-0655 / 2020

DEL DÍA: 19/10/2020 AL DÍA: 13/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Durante la visita programada para la limpieza, extracción de lodos y rehabilitación de la P. T. A. R. de Maltaraña mpio. de Jamay Jal. Los días 27 y 28 de octubre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre del 2020 nos presentamos en la planta dos operadores para el camión Vector, dos técnicos en tratamiento de aguas residuales y un operador del equipo Hiab, todos ellos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el apoyo del operador de la planta C. Edgar Alberto Aparicio Virgen, donde realizamos las siguientes actividades:

El día 27 y 28 visitamos a la planta para su revisión, realizamos programa cronológico de actividades a realizar durante la estancia en esta planta, realizamos poda de árboles de manera manual y acondicionamos el área para facilitar el ingreso a el vehículo Vector propiedad de la CEA que nos apoyara para la extracción de lodos estabilizados de la planta de tratamiento.

Debido a que el miércoles 28 de octubre nos avisaron que el equipo Vector no se presentaría por problemas técnicos en el vehículo, nos retiramos de la misma, dejando el trabajo pendiente.

El día 3 de noviembre del 2020 regresamos a la planta y se le solicitó al Dir. De Agua Potable del mpio. de Jamay C. Juan Manuel García Pérez que nos asignara un terreno para poder depositar todos los fangos estabilizados que se extraerían de la planta, posteriormente se presentaron en las instalaciones de la misma tanto el Director de Agua Potable del municipio como el Delegado de la comunidad de Maltaraña C. Guillermo López Enríquez y nos indicaron donde hacer el tirado de fangos en un terreno aledaño a la planta y una fosa que se encuentra a 100 metros de la misma.

Esperamos que llegara el equipo Vector para iniciar con la extracción de los lodos acumulados en los módulos de tratamiento, a partir del día 03 de noviembre del 2020 iniciamos con la limpieza de los módulos de proceso, para lo anterior fue necesario que tres técnicos de la CEA y el operador de la planta tuviéramos que ingresar a los módulos de tratamiento para diluir con agua los fangos y arrimar a la succión del equipo Vector para su extracción, todo lo anterior se hizo de manera manual. Actividad que se realizó en todos los módulos extrayendo un total de 78 viajes con el equipo Vector sumando un total de 624 m3 aproximadamente, lo anterior se derivó porque los fangos que se encuentran depositados en la planta son muy duros y es necesario diluirlos con agua, la cual es suministrada con el apoyo del camión tipo Hiab con cisterna propiedad de la CEA y el día 12 con el apoyo de pipa de agua potable propiedad del Ayuntamiento, concluyendo el día 13 de noviembre del 2020.

Durante nuestra estancia, alternamos trabajos de extracción de lodos con la aplicación de pintura en herrería y obra civil de la planta y caseta principal, así como la limpieza de la misma en general, realizamos de manera manual la apertura de ventanas en la bóveda de los módulos de tratamiento para facilitar la extracción de lodos y al mismo tiempo favorecer la ventilación de los tanques para que el ingreso a los mismos representara menos riesgo, con el apoyo del equipo hiab propiedad de la CEA extrajimos de uno de los módulos de tratamiento una loza de cemento que se encontraba en el interior de la misma por causas desconocidas, se rehabilitó retirando taponamientos y obstrucciones a la tubería de descarga del equipo de bombeo del c.a.c.y se redirigió la tubería de influente de agua cruda hacia su lugar ya que por causas desconocidas el flujo de influente era bombeado a través de una manguera para su tratamiento y era depositado en una parte donde no era la correcta, para lo anterior fue necesario comprar los tubos y conexiones en PVC para dejarlo en operación correcta.

Con el apoyo del Camión Vector se desazolva el tratamiento preliminar y el cárcamo de aguas crudas y de manera manual, personal de la CEA y del operador de la planta retiramos los sólidos grandes que el Vector no pudo extraer como ladrillos y escombros tanto metálicos como de cemento depositados en los mismos módulos a través del tiempo.

Se deja l

OBSERVACIONES:

Durante la visita programada para la limpieza, extracción de lodos y rehabilitación de la P. T. A. R. de Maltaraña mpio. de Jamay Jal. Los días 27 y 28 de octubre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre del 2020 nos presentamos en la planta dos operadores para el camión Vector, dos técnicos en tratamiento de aguas residuales y un operador del equipo Hiab, todos ellos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el apoyo del operador de la planta C. Edgar Alberto Aparicio Virgen, donde realizamos las siguientes actividades:

El día 27 y 28 visitamos a la planta para su revisión, realizamos programa cronológico de actividades a realizar durante la estancia en esta planta, realizamos poda de árboles de manera manual y acondicionamos el área para facilitar el ingreso a el vehículo Vector propiedad de la CEA que nos apoyara para la extracción de lodos estabilizados de la planta de tratamiento.

Debido a que el miércoles 28 de octubre nos avisaron que el equipo Vactor no se presentaría por problemas técnicos en el vehículo, nos retiramos de la misma, dejando el trabajo pendiente.

El día 3 de noviembre del 2020 regresamos a la planta y se le solicitó al Dir. De Agua Potable del mpio. de Jamay C. Juan Manuel García Pérez que nos asignara un terreno para poder depositar todos los fangos estabilizados que se extraerían de la planta, posteriormente se presentaron en las instalaciones de la misma tanto el Director de Agua Potable del municipio como el Delegado de la comunidad de Maltaraña C. Guillermo López Enríquez y nos indicaron donde hacer el tirado de fangos en un terreno aledaño a la planta y una fosa que se encuentra a 100 metros de la misma.

Esperamos que llegara el equipo Vactor para iniciar con la extracción de los lodos acumulados en los módulos de tratamiento, a partir del día 03 de noviembre del 2020 iniciamos con la limpieza de los módulos de proceso, para lo anterior fue necesario que tres técnicos de la CEA y el operador de la planta tuviéramos que ingresar a los módulos de tratamiento para diluir con agua los fangos y arrimar a la succión del equipo Vactor para su extracción, todo lo anterior se hizo de manera manual. Actividad que se realizó en todos los módulos extrayendo un total de 78 viajes con el equipo Vactor sumando un total de 624 m3 aproximadamente, lo anterior se derivó porque los fangos que se encuentran depositados en la planta son muy duros y es necesario diluirlos con agua, la cual es suministrada con el apoyo del camión tipo Hiab con cisterna propiedad de la CEA y el día 12 con el apoyo de pipa de agua potable propiedad del Ayuntamiento, concluyendo el día 13 de noviembre del 2020.

Durante nuestra estancia, alternamos trabajos de extracción de lodos con la aplicación de pintura en herrería y obra civil de la planta y caseta principal, así como la limpieza de la misma en general, realizamos de manera manual la apertura de ventanas en la bóveda de los módulos de tratamiento para facilitar la extracción de lodos y al mismo tiempo favorecer la ventilación de los tanques para que el ingreso a los mismos representara menos riesgo, con el apoyo del equipo hiab propiedad de la CEA extrajimos de uno de los módulos de tratamiento una loza de cemento que se encontraba en el interior de la misma por causas desconocidas, se rehabilitó retirando taponamientos y obstrucciones a la tubería de descarga del equipo de bombeo del c.a.c. y se redirigió la tubería de influente de agua cruda hacia su lugar ya que por causas desconocidas el flujo de influente era bombeado a través de una manguera para su tratamiento y era depositado en una parte donde no era la correcta, para lo anterior fue necesario comprar los tubos y conexiones en PVC para dejarlo en operación correcta.

Con el apoyo del Camión Vactor se desazolva el tratamiento preliminar y el cárcamo de aguas crudas y de manera manual, personal de la CEA y del operador de la planta retiramos los sólidos grandes que el Vactor no pudo extraer como ladrillos y escombros tanto metálicos como de cemento depositados en los mismos módulos a través del tiempo.

Se deja l



Amables Seguros B.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ANDRES SEGURA BUSTOS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0655 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 NOV 2020</p> <p><i>Nombre</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	<p><i>Andrés Segura B.</i></p>  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 OCT 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 OCT 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
		 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 NOV 2020</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>

Herramientas

Folio Fiscal

EDB12214-25E1-11EB-AA29-00155D014007

Abrir PDF

Abrir XML

Factura

Tipo Comprobante: Factura
 Folio: 98
 Forma de pago: Efectivo
 Metodo de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago:
 Lugar de expedición: 47900
 Número de certificado: 00001000000413978019
 Tipo de cambio: \$ 0.00

Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal
 Moneda: Peso Mexicano
 Fecha y Hora de Emisión: 2020-11-13T12:56:24

Emisor

Razón Social: J JESUS LOPEZ

RFC:
 LOJX6505151K6

Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC:
 CEA070225JK4

Uso CFDI: Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	Valor U.	Importe	Descuento
Hospedajes de cama y desayuno	12.00	Unidad de servicio		Hospedajes del día 27 de octubre y 3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 de noviembre del 2020	\$ 413.80	\$ 4,965.60	\$ 0.00
Impuesto del 3%							
Subtotal						\$ 4,965.60	
IVA T 0.160000						\$ 794.50	
Impuesto 0.30%						\$ 14.90	
Total						\$ 5,775.00	

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|EDB12214-25E1-11EB-AA29-00155D014007|2020-11-13T12:56:25|TBN040609RKA|eZEJkuooUCWWaL pKL5G5mihmBRLR6/Kw1+peolwolefwfQzVLoecbldM/7Y/PdyBgV/IN5o/JCfF1YB51N2iTpz8NVn7BxRdE1PCmjkSFugXvQI7USRwyM28G7Trnf7n0ZwinZP1a lqZgingksPx0f7w7OCR13krjbAHyUF01L lpi6CMZvDF5+dzpVY0G5R+7H216SGXQBXsXr7LIS4LzdeQHIs8PI5vljaA=|0000100000050

Sello digital del emisor

eZEJkuooUCWWaLpKL5G5mihmBRLR6/Kw1+peolwolefwfQzucO7Z0kN1wix3yBITNq1H/cNMIfxevRm+DdKrJEH5 snYbVY4AcgNgqvVLoecbldM/7Y/PdyBg rnf7n0ZwinZP1a lqZgingksPx0f7w7OCR13krjbAHyUF01LhyGFIM/8V8Ehfo4PX+X1hclBOjbf5yBoNDPAAZtskMo 3fVqD7FRhlUrhwlpi6CMZvDF5-

Sello digital del SAT

dRzNzgHosuULF6BdW+JO+Q+maK6Jyki5hk97NNx9fdBrXeq3+m07SPescS9rM6WBHR+OA8xd+9Tl1MvpJ4p7mb1MgB /hmRm/i/1Z0Em67aQLUy6YfeZ7hXDbj nvGW2r6y/4QCuEad+UU6sKkXU+mcT9VvI6HX2GJQ0dxbIFi9uxWpotR73hWfOWaaUGIMmAc+RFupO3tsfHatwQCnvd NgBDbNxYn0naLrDL/pXm3yteq

Amber J. Lopez B.

[Handwritten signature]



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0655/ 2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre del 2020.


Comisionado: Andrés Segura Bustos
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Planta "B"

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0655/ 2020 F del C. Andrés Segura Bustos con nombramiento de Jefe de Planta "B" comisionado a realizar actividades de apoyo técnico de desazolve en planta de la Maltaraña en el municipio de Jamay

Al respecto informo que falta de equipo de hidrolimpieza tipo Vactor se cancelaron los días 29, 30, 31 de octubre y 01, 02 de noviembre y se extienden los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre para lograr los objetivos de esta comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Víctor H. Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".