

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	30/09/2020
Fecha Elab. Compro.	14/10/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0601 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2020 12:35PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO	GILBERTO BASULTO RIVERA	PUESTO	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GILBERTO BASULTO RIVERA - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/09/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	RECOGER MATERIAL DE MONITOREO Y REVISIÓN DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO GAS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC				
01/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	ENTREGA DE MATERIA DE MONITOREO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE: JAMAY Y LA BARCA				
02/10/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE LAS PTAR: DE SAN JUAN COSALÁ Y EL CHANTE				
05/10/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	RECOGER MONITOREO DE LAS PTAR DE JAMAY LA BARCA CON TRASLADO A LABORATORIO CEAJ				
06/10/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE LAS PTAR: DE VILLA E. ZAPATA Y TIZAPÁN EL ALTO				
07/10/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	ENTREGA DE MATERIA PARA MONITOREO A LAS PTAR'S: DE JUANACATLÁN, EL SALTO E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS				
08/10/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE LAS PTAR: DE SAN LUIS SOYATLÁN Y TUXCUECA				
09/10/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE LAS PTAR: DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLAS DE IBARRA Y CHAPALA				
13/10/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD:	RECOGER MONITOREO DE LAS PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLÁN CON TRASLADO A LABORATORIO CEAJ				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO + PLACAS	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/09/2020	VIÁTICOS \$:	1,998.00	1,846.00	0.00	\$ 152.00	TIPO / CILINDROS / RENDI:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL + FINAL:	218,902.00 Km. / 220,182.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,280.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,260.00
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,998.00 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

14 OCT. 2020
RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,846.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,998.00
SALDO	\$ 152.00


COMISIONADO
GILBERTO BASULTO RIVERA
TECNICO EN POTABILIZACION


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Planta de Tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GILBERTO BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0601 / 2020

DEL DÍA: 30/09/2020 AL DÍA: 13/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 30/09/2020 AL 13/10/2020

30/09/2020 JOCOTEPEC SE CAMBIA VÁLVULA AL EQUIPO DE CLORO GAS DE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRECIO DEBIDO A QUE PRESENTABA FALLA EN LA DOSIFICACIÓN DEL MISMO, QUEDA TRABAJANDO NORMAL.
SE CAMBIA ROTÁMETRO, DEBIDO QUE EL ANTERIOR PRESENTABA FALLAS DE ESCALA.
01/10/2020 JAMAY Y LA BARCA SE ENTREGA Y SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.
02/10/2020 EL CHANTE Y SAN JUAN CÓSALA SE REVISAN EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE REALIZA LIMPIEZA A LOS MISMO, QUEDAN OPERANDO NORMALMENTE.
05/10/2020 LA BARCA Y JAMAY SE RECOGE MONITOREO TRIMESTRAL Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA A SU ANÁLISIS (SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO).
06/10/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO SE REvisa LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN LOS CUALES SE ENCUENTRAN OPERANDO NORMALMENTE. (SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO).
07/10/2020 IXTLAHUACA DE LOS MEMBRILLOS Y JUAN ACATLÁN Y EL SALTO. SE ENTREGA Y SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.
08/10/2020 TUXTUECA Y SAN LUIS SOYATLAN SE REVISAN EQUIPOS DE CLORACIÓN SE REALIZA LIMPIEZA Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.
09/10/2020 SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLÁS DE IBARRA Y CHAPALA SE REALIZA LIMPIEZA A LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.
13/10/2020 EL SALTO Y JUAN ACATLÁN, SE FIJAN Y SE RECOGE MONITOREO COMPUESTO Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 30/09/2020 AL 13/10/2020





30/09/2020 JOCOTEPEC SE CAMBIA VÁLVULA AL EQUIPO DE CLORO GAS DE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRECIO DEBIDO A QUE PRESENTABA FALLA EN LA DOSIFICACIÓN DEL MISMO, QUEDA TRABAJANDO NORMAL.
SE CAMBIA ROTÁMETRO, DEBIDO QUE EL ANTERIOR PRESENTABA FALLAS DE ESCALA.
01/10/2020 JAMAY Y LA BARCA SE ENTREGA Y SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.
02/10/2020 EL CHANTE Y SAN JUAN CÓSALA SE REVISAN EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE REALIZA LIMPIEZA A LOS MISMO, QUEDAN OPERANDO NORMALMENTE.
05/10/2020 LA BARCA Y JAMAY SE RECOGE MONITOREO TRIMESTRAL Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA A SU ANÁLISIS (SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO).
06/10/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO SE REvisa LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN LOS CUALES SE ENCUENTRAN OPERANDO NORMALMENTE. (SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO).
07/10/2020 IXTLAHUACA DE LOS MEMBRILLOS Y JUAN ACATLÁN Y EL SALTO. SE ENTREGA Y SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.
08/10/2020 TUXTUECA Y SAN LUIS SOYATLAN SE REVISAN EQUIPOS DE CLORACIÓN SE REALIZA LIMPIEZA Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.
09/10/2020 SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLÁS DE IBARRA Y CHAPALA SE REALIZA LIMPIEZA A LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.
13/10/2020 EL SALTO Y JUAN ACATLÁN, SE FIJAN Y SE RECOGE MONITOREO COMPUESTO Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0601 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 SEPT. 2020 <i>Jesús Volantín C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jucotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 OCT. 2020 <i>Maximo G. J.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 OCT. 2020 <i>María Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 OCT. 2020 <i>Francisco</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 OCT. 2020 <i>Gerardo Cárdenas M.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 OCT. 2020 <i>Francisco</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 OCT. 2020 <i>German Vázquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tlaxiahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 OCT. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0601 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

[Handwritten signature]

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 OCT 2020</p> <p><i>Gerardo Hernandez</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 OCT. 2020</p> <p><i>Rafael Hueso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chupala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 OCT 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Juanaestlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 OCT. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	

[Handwritten signature]



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0601/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0601/2020 F del C. Gilberto Basulto Rivera con nombramiento de: Técnico en Potabilización, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
12 octubre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Juanacatlán	Día de asueto
13 octubre del 2020	San Antonio Tlayacapan	, El Salto y Juanacatlán
14 octubre del 2020	El Salto y Jamay	Suspendido

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ing. Víctor I Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

