



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	15/09/2020
Fecha Elab. Compro.	29/09/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0567 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 29 2020 8:38AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
15/09/2020	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO		
17/09/2020	GD: (1)	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y EL SALTO		
18/09/2020	GD: (1)	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN		
21/09/2020	GD: (1)	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY		
22/09/2020	GD: (1)	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS		
23/09/2020	GD: (1)	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN		
24/09/2020	GD: (1)	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA		

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	15/09/2020	VIÁTICOS \$:	1,763.00	1,763.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,763.00 ( MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,763.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,763.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
JOSE VENEGAS LUMBRERAS  
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/C-0567/2020F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 29 de Septiembre del 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0567/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 17/09/2020 PTAR Ocotlan, 18/09/2020 PTAR La Barca

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedando de la siguiente manera: 17/09/2020 PTAR La Barca y El Salto, 18/09/2020 PTAR Ocotlan: Estos días son los únicos que se modificaron, los de más días quedaron igual.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
Ocean.J. Trinidad Martínez Sahagún  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0567 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

15 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Subdirección de Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

21 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

15 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
El Salto



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

22 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
San Nicolás de Ibarra



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

17 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
La Barca



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

22 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

17 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
El Salto



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

23 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

18 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

24 SEP. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
La Barca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0567 / 2020

DEL DÍA: 15/09/2020 AL DÍA: 24/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0567/2020 F

15/09/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El Salto se revisa y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro, riego y centrifuga de digestor de lodos.

17/09/2020 PTAR La Barca se revisa funcionamiento de equipo de digestor de lodos y el resto de los equipos funcionando normal, se recoge material de almacén de planta para trabajos en otra planta y se visita taller local para recoger material. PTAR El Salto en coordinación con personal de planta se realizan ajustes y se da acomodo a compuerta de caja de compartimiento de llegada de carcamo de influente.

18/09/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo de bombeo N°5 para limpieza y revisión de impulsor retirando basura acumulada se coloca nuevamente en su lugar y se deja funcionando normalmente y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de bombeo N°2.

21/09/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de sedimentadores N°1 y N°2, los demás equipos en funcionamiento funcionando normal.

22/09/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, se instala timbre para uso en planta. PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos se elimina corto circuito en caja de conexión de motor de aerador N°6 de reactor biológico quedando funcionando normal.

23/09/10 PTAR Ocotlan se instala contactor y foto celda para control de alumbrado exterior en carcamo N°1 quedando a disposición. En planta se recoge bomba sumergible con manguera ya que se terminó actividad que se estaba realizando en planta y se visitan cárcamos de bombeos N°2, N°4 y N°5 para revisión de sus equipos.

24/09/2020 PTAR La Barca se revisa equipo N°4 de reactor biológico N°1 donde se encontró motor dañado ya que arrancador y línea de alimentación eléctrica están correctas para realizar cambio se requiere camión grua y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de

*J. VENEGAS*

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0567/2020 F

15/09/2020 Se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El Salto se revisa y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro, riego y centrifuga de digestor de lodos.

17/09/2020 PTAR La Barca se revisa funcionamiento de equipo de digestor de lodos y el resto de los equipos funcionando normal, se recoge material de almacén de planta para trabajos en otra planta y se visita taller local para recoger material. PTAR El Salto en coordinación con personal de planta se realizan ajustes y se da acomodo a compuerta de caja de compartimiento de llegada de carcamo de influente.

18/09/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo de bombeo N°5 para limpieza y revisión de impulsor retirando basura acumulada se coloca nuevamente en su lugar y se deja funcionando normalmente y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de carcamo de bombeo N°2.

21/09/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de sedimentadores N°1 y N°2, los demás equipos en funcionamiento funcionando normal.

22/09/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, se instala timbre para uso en planta. PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos se elimina corto circuito en caja de conexión de motor de aerador N°6 de reactor biológico quedando funcionando normal.

23/09/10 PTAR Ocotlan se instala contactor y foto celda para control de alumbrado exterior en carcamo N°1 quedando a disposición. En planta se recoge bomba sumergible con manguera ya que se terminó actividad que se estaba realizando en planta y se visitan cárcamos de bombeos N°2, N°4 y N°5 para revisión de sus equipos.

24/09/2020 PTAR La Barca se revisa equipo N°4 de reactor biológico N°1 donde se encontró motor dañado ya que arrancador y línea de alimentación eléctrica están correctas para realizar cambio se requiere camión grua y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de

*8*

*[Signature]*