



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/09/2020
Fecha Elab. Compro.	30/09/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0571 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2020 10:20AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	GILBERTO BASULTO RIVERA	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GILBERTO BASULTO RIVERA - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -RECOGER MATERIAL EN EL LABORATORIO CEL PARA MONITOREO TRIMESTRALES Y ENTREGA MATERIAL EN LA PTR DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/09/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -ENTREGAR MATERIAL Y ETIQUETAR PARA EL MONITOREO COMPUESTO EN LA PTR DE SAN LUIS SOYATLAN Y TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -REVISION DEL EQUIPO DE CLORACION DE HIPOCLORITO DE SODIO EN LA PTR DE CHAPALA Y SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -RECOGER MONITOREO COMPUESTO EN LA PTR DE SAN LUIS SOYOTLAN Y TUXCUECA Y TRANSLADARLO AL LABORATORIO CEL	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -RECOGER MATERIAL EN LABORATORIO Y REVISION DE EQUIPO DE CLORACION DE EL SALTO, JUANACATLAN Y ATEQUIZA	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -REPARTIR MATERIAL PARA MONITOREO EN LA PTR DE TIZAPAN EL ALTO Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -REVISION Y LIMPIEZA A EQUIPO DE CLORACION DE LA PTR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -CHECAR EQUIPO DE CLORACION EN LA PTR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/09/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPO DE CLORACION EN LA PTR DE: VILLA E. ZAPAT Y TIZAPAN EL ALTO RECOGER Y ENTREGA DE MONITOREO A LABORATORIO	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/09/2020	VIÁTICOS \$:	2,301.00	2,301.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	217,519.00 Km. / 218,902.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,383.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,550.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,301.00 (DOS MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 SEP. 2020

RECIBIDO  
Caja

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,301.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,301.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
GILBERTO BASULTO RIVERA  
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Sanamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GILBERTO BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0571 / 2020

DEL DÍA: 15/09/2020 AL DÍA: 29/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 15/09/2020 AL 29/09/2020

15/08/2020 GUADALAJARA SE COMPRUEBA COMISIÓN ANTERIOR Y SE REALIZA COMISIÓN NUEVA.  
LABORATORIO SE RECOGE MATERIAL PARA MONITOREO COMPUESTO PARA PTAR.  
CHAPALA SE RESGUARDA MATERIAL PARA MONITOREO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO.  
17/08/2020 TUXTUECA Y SAN LUIS SOYATLAN SE ENTREGA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.  
18/08/2020 CHAPALA SE REvisa EQUIPO DE CLORACIÓN Y SE CORRIGE SUCCIÓN DEL MISMO EL CUAL PRESENTABA FALLAS.  
SE LAVA LINE A DE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE EQUIPO AL TANQUE DE CONTACTO.  
21/08/2020 TUXTUECA SAN LUIS SOYATLAN SE RECOGE Y SE FIJAN MUESTRAS DE MONITOREO COMPUESTO Y SE TRASLADAN A LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.  
22/08/2020 EL SALTO, JUAN ACATLÁN Y ATEQUIZA SE REVISAN LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN LOS CUALES SE ENCUENTRA OPERANDO Y SE ENTREGA REACTIVOS PARA OXIGENO DISUELTO.  
23/08/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN SE ENTREGAN MATERIAL PARA QUE SE REALICE MONITOREO COMPUESTO.  
24/08/2020 LA BARCA SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR AL EQUIPO DE CLORACIÓN GAS Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.  
CUIXEO SE RECOGE CILINDRO DE CLORO DE 68 KILOGRAMOS VACÍO Y SE TRASLADA A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA.  
25/08/2020 IXTLAHUACA E REvisa EQUIPO DE HIPOCLORITO EL CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO NORMALMENTE.  
SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD SE REvisa EQUIPO DE CLORACIÓN EL CUAL SE ENTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE, PERO SE ENCUENTRA MANQUERAS DETERIORADAS POR EL SOL, SE PROCEDE A SOLICITAR MANGUERA NUEVA PARA POSTERIORMENTE CAMBIARLAS.  
29/08/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO SE RECOGE MONITOREO TRIMESTRAL COMPUESTO Y SE TRASLADA AL LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 15/09/2020 AL 29/09/2020

15/08/2020 GUADALAJARA SE COMPRUEBA COMISIÓN ANTERIOR Y SE REALIZA COMISIÓN NUEVA.  
LABORATORIO SE RECOGE MATERIAL PARA MONITOREO COMPUESTO PARA PTAR.  
CHAPALA SE RESGUARDA MATERIAL PARA MONITOREO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO.  
17/08/2020 TUXTUECA Y SAN LUIS SOYATLAN SE ENTREGA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.  
18/08/2020 CHAPALA SE REvisa EQUIPO DE CLORACIÓN Y SE CORRIGE SUCCIÓN DEL MISMO EL CUAL PRESENTABA FALLAS.  
SE LAVA LINE A DE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE EQUIPO AL TANQUE DE CONTACTO.  
21/08/2020 TUXTUECA SAN LUIS SOYATLAN SE RECOGE Y SE FIJAN MUESTRAS DE MONITOREO COMPUESTO Y SE TRASLADAN A LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.  
22/08/2020 EL SALTO, JUAN ACATLÁN Y ATEQUIZA SE REVISAN LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN LOS CUALES SE ENCUENTRA OPERANDO Y SE ENTREGA REACTIVOS PARA OXIGENO DISUELTO.  
23/08/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN SE ENTREGAN MATERIAL PARA QUE SE REALICE MONITOREO COMPUESTO.  
24/08/2020 LA BARCA SE REALIZA LIMPIEZA EXTERIOR AL EQUIPO DE CLORACIÓN GAS Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXÍGENO DISUELTO.  
CUIXEO SE RECOGE CILINDRO DE CLORO DE 68 KILOGRAMOS VACÍO Y SE TRASLADA A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA.

25/08/2020 IXTLAHUACA E REVISA EQUIPO DE HIPOCLORITO EL CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO NORMALMENTE.

SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD SE REVISA EQUIPO DE CLORACIÓN EL CUAL SE ENTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE, PERO SE ENCUENTRA MANQUERAS DETERIORADAS POR EL SOL, SE PROCEDE A SOLICITAR MANGUERA NUEVA PARA POSTERIORMENTE CAMBIARLAS.

29/08/2020 VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO SE RECOGE MONITOREO TRIMESTRAL COMPUESTO Y SE TRASLADA AL LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.







INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0571 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 SEP. 2020 <i>Luis E.S.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxcueca	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 SEP. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 SEP. 2020 <i>Román M.A.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxcueca	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 SEP. 2020 <i>Fco. Cortés Riquelme</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 18 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaesatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 18 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 SEP. 2020 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
GILBERTO BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0571 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

*[Handwritten signature]*

SELLO(S) DE LAS LOCALIDADES	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="105 373 544 661"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>29 SEP 2020</p><p><i>[Handwritten signature]</i></p><p><b>RECIBIDO</b></p><p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p></div>	
<div data-bbox="94 709 539 1012"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>29 SEP 2020</p><p><i>[Handwritten signature]</i></p><p><b>RECIBIDO</b></p><p>Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p></div>	
<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	

*[Handwritten signature]*





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SDPTAR/C-0337

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0571/2020 F del C. Gilberto Basulto Rivera con nombramiento de: Técnico en Potabilización, comisionado a realizar.

Fecha Programada	Recorrido Programado	Recorrido Realizado
28 de septiembre de 2020	Villa E. Zapata y Tizapán el Alto	Descanso
29 de septiembre de 2020	No programado	Villa E. Zapata y Tizapán el Alto

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN  
DIR. DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

c.c.p. Director. Presente.

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

