



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	17/09/2020
Fecha Elab. Compro:	02/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0573 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2020 10:01AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
21/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
22/09/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE SAN JUAN COSALA					
23/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE CHAPALA					
24/09/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
25/09/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE TUXCUECA					
29/09/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE SAN LUIS SOYATLAN Y SAN JUAN COSALA					
30/09/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE TUXCUECA					
01/10/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTARS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/09/2020	VIÁTICOS \$:	2,172.00	2,435.00	0.00	\$ -263.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	276,524.00 Km. / 278,185.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,661.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,690.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,172.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,435.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,172.00
SALDO	\$ -263.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J TRINIDAD MARRAZO SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0573 / 2020

DEL DÍA: 18/09/2020 AL DÍA: 01/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18/09/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION A LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS N°2, REVISION A BOMBAS N°3 DEL CARCAMO INFERIOR DE AJIJIC, SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIBRAULICO PARA EL FILTRO BANDA.

21/09/2020

CHAPALA

SE REvisa CONTROL DE ENCENDIDO – APAGADO DEL SOPLADOR N°3, ESTA DAÑADOS LOS CABLES, Y EL TUBO, SE DEJA CON LA ESTACION DE BOTONES DENTRO DEL GABINETE DE LA TARJETA ELECTROMECANICA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO LA N°2 SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LE AJUSTA SU RELEVADOR DE SOBRECARGA.

22/09/2020

SAN JUAN COSALA

SE SACA LA BOMBA DEL CARCAMO N°2 DEL CARCAMO INFLUENTY SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

23/09/2020

CHAPALA

REVISION A CONTROLES DEL FILTRO BANDA CORRECCION DE CORTO CIRCUITO.

24/09/2020

JOCOTEPEC

SE RETIRA MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONES DE PVC) ASI MISMO S PRESTA A LA PLANTA DE SAN ANTONIO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONESDE PVC) EN FILTRO BANDA, SE INSTALO REPARADO EL MEZCLADOR N°2 DEL DIGESTOR DE LODOS.

25/09/2020

TUXCUECA

REVISION DEL CARCAMO EXTERIOR.

29/09/2020

SAN LUIS SOYATLAN

LIMPIEZA ALA BOMBA DEL CARCAMO INTERIOR OBSTRUCCION DE BASURA EN SUS IMPULSORES.

SAN JUAN COSALA

LIMPIEZA A LA BOMBA DEL CARCAMO INFERIOR.

30/09/2020

TUXCUECA

SE SACARON LAS BOMBAS DE LA PLANTA DE LA POBLACION DEL TEPEHUAJE Y SE DIO LIMPIEZA, SE LIMPIO LA VALVULA CHECK DE LOS TANQUES.

01/10/2020

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

SE RETIRA MOTOR Y REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y SE TRASLADA A TALLER ESPECIALIZADO PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

18/09/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION A LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS N°2, REVISION A BOMBAS N°3 DEL CARCAMO INFERIOR DE AJIJIC, SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIBRAULICO PARA EL FILTRO BANDA.

21/09/2020

CHAPALA

SE REVISA CONTROL DE ENCENDIDO – APAGADO DEL SOPLADOR N°3, ESTA DAÑADOS LOS CABLES, Y EL TUBO, SE DEJA CON LA ESTACION DE BOTONES DENTRO DEL GABINETE DE LA TARJETA ELECTROMECHANICA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO LA N°2 SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LE AJUSTA SU RELEVADOR DE SOBRECARGA.

22/09/2020

SAN JUAN COSALA

SE SACA LA BOMBA DEL CARCAMO N°2 DEL CARCAMO INFLUENTY SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

23/09/2020

CHAPALA

REVISION A CONTROLES DEL FILTRO BANDA CORRECCION DE CORTO CIRCUITO.

24/09/2020

JOCOTEPEC

SE RETIRA MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONES DE PVC) ASI MISMO S PRESTA A LA PLANTA DE SAN ANTONIO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO MEZCLADOR DE POLIMERO (CONEXIONESDE PVC) EN FILTRO BANDA, SE INSTALO REPARADO EL MEZCLADOR N°2 DEL DIGESTOR DE LODOS.

25/09/2020

TUXCUECA

REVISION DEL CARCAMO EXTERIOR.

29/09/2020

SAN LUIS SOYATLAN

LIMPIEZA ALA BOMBA DEL CARCAMO INTERIOR OBSTRUCCION DE BASURA EN SUS IMPULSORES.

SAN JUAN COSALA

LIMPIEZA A LA BOMBA DEL CARCAMO INFERIOR.

30/09/2020

TUXCUECA

SE SACARON LAS BOMBAS DE LA PLANTA DE LA POBLACION DEL TEPEHUAJE Y SE DIO LIMPIEZA, SE LIMPIO LA VALVULA CHECK DE LOS TANQUES.

01/10/2020

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

SE RETIRA MOTOR Y REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y SE TRASLADA A TALLER ESPECIALIZADO PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0573-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 de Octubre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0573/2020F C. Ing. Mario Hernandez Flores con nombramiento de Ingeniero Electromecanico comisionado al mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-00573-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas para el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
23-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA
24-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y JOCOTEPEC
28-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA	DIA FESTIVO, SE CANCELA LA SALIDA
29-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN Y SAN JUAN COSALA
30-09-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR DE TUXCEUCA
01-10-2020	NO PROGRAMADO	POR URGENCIA SE RALIZA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ocen. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de PTAR
"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 OCT 2020

RECIBIDO
Caja



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIO HERNANDEZ FLORES	N° OFICIO: SPTAR / C-0573 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 SEP. 2020 <i>Rosael Flores</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 SEP. 2020 <i>Rosael Flores</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2020 <i>Rosael Flores</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 SEP. 2020 <i>Jesús Valentín C</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 SEP. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0573 / 2020

COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]