



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2020
Fecha Elab. Compro.	14/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0538 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 14 2020 10:40AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -REVISION DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA DE AGUA DEL POZO PROFUNDO NO. 2	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS TRES POZOS PROFUNDO EN OPERACION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS TRES POZOS PROFUNDO EN OPERACION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS TRES POZOS PROFUNDO EN OPERACION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS TRES POZOS PROFUNDO EN OPERACION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	225,060.00 Km. / 225,430.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	370.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO-CORRIENTE/RECURSOS-SHP-2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 305.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
Caja


EFFECTIVO A FAVOR


CARGO CONTABLE \$ 305.00

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 305.00

SALDO \$ 0.00


COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Saneamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0538 / 2020

DEL DÍA: 01/09/2020 AL DÍA: 11/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió la comisión:

01 de Septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

02 de septiembre

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 9:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

Se tiene la visita al Parque Industrial Colinas de Lagos, en el municipio de Lagos de Moreno Jalisco, para la revision tecnica del pozo profundo No.2, con una presion manometrica de 6psi, ademas se comienza a clorar con pastillas de carbonato de calcio, no se puede tomar el gasto del pozo, por cuestiones de falta de energia electrica en la caseta de los controles. Se revisa el proceso de la PTAR de Colinas de Lagos, y ademas se toma muestra de agua del pozo profundo para conocer la calidad del agua, que se les otorga a los usuarios del Parque Industrial, se obtiene el valor del cloro residual con un valor de 1.4ppm.

03 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 11:00am y se apaga a las 9:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

04 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

06 de septiembre 2020.

Se repara un corto electrico que se presento en el arrancador a tension reducida de 50HP, quedando en operación el pozo profundo no.1. Se apoya en la conexión de línea de agua de la empresa Estral Energy.

07 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 3:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

08 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las

11:00am y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se lleva desbrozadora a reparar a Juanacatlan para corte de pasto en el Parque Industrial El Salto. Se reemplaza Valvula VAEA en el carcamo de la Alameda.

09 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

10 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 6:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza corte de pasto en el predio de donde se encuentra el pozo profundo no.2 de IBM.

11 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

OBSERVACIONES:

Se cumplió la comisión:

01 de Septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

02 de septiembre

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 9:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

Se tiene la visita al Parque Industrial Colinas de Lagos, en el municipio de Lagos de Moreno Jalisco, para la revision tecnica del pozo profundo No.2, con una presion manometrica de 6psi, ademas se comienza a clarar con pastillas de carbonato de calcio, no se puede tomar el gasto del pozo, por cuestiones de falta de energia electrica en la caseta de los controles. Se revisa el proceso de la PTAR de Colinas de Lagos, y ademas se toma muestra de agua del pozo profundo para conocer la calidad del agua, que se les otorga a los usuarios del Parque Industrial, se obtiene el valor del cloro residual con un valor de 1.4ppm.

03 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 11:00am y se apaga a las 9:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

04 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

06 de septiembre 2020.

Se repara un corto electrico que se presento en el arrancador a tension reducida de 50HP, quedando en operación el pozo profundo no.1. Se apoya en la conexión de linea de agua de la empresa Estral Energy.

07 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 3:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

08 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 11:00am y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se lleva desbrozadora a reparar a Juanacatlan para corte de pasto en el Parque Industrial El Salto. Se reemplaza Válvula VAEA en el carcamo de la Alameda.

09 de septiembre 2020



Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

10 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 6:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza corte de pasto en el predio de donde se encuentra el pozo profundo no.2 de IBM.

11 de septiembre 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0538 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular M. L. M. Fecha: 01/09/20 Hora: 17:08	 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Martín L. Fecha: 01/09/20 Hora: 08:22
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular M. L. M. Fecha: 09/09/20 Hora: 08:10	 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. Fecha: 01/09/20 Hora: 13:13
 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular M. L. M. Fecha: 02/09/20 Hora: 06:55	 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Martín L. Fecha: 01/09/20 Hora: 08:14
 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. Fecha: 02/09/20 Hora: 19:24	 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular M. L. M. Fecha: 07/09/20 Hora: 08:40
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular M. L. M. Fecha: 03/09/20 Hora: 08:17	 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. Fecha: 10/09/20 Hora: 16:02
 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular M. L. M. Fecha: 03/09/20 Hora: 17:29	 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. Fecha: 01/09/20 Hora: 16:50
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Martín L. Fecha: 01/09/20 Hora: 17:52

[Handwritten signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0538 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <small>Verifica CEA</small>	 <small>N° de Oficio: SPTAR / C-0538 / 2020 Página: 2</small>