



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2020
Fecha Elab. Compro.	15/09/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0536 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2020 10:03AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	GILBERTO BASULTO RIVERA	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GILBERTO BASULTO RIVERA - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -INSTALAR BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO EN LA PTAR TUXCUECA					
02/09/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -RECOGER MATERIAL DE LABORATORIO PARA MONITOREO Y REPARTIR EL MATERIAL A LA PTAR DE OCOTLAN					
03/09/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: RECOGER MATERIAL DE LABORATORIO PARA MONITOREO TRIMESTRAL Y REPARTIR EL MATERIAL A LA PTAR DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
04/09/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -INSTALACION DE CLORACION DE HIPOCLORITO DE SODIO DE LA MARCA MILTON ROY EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA					
07/09/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -RECOGER MONITOREO TRIMESTRAL DE LAS PTAR DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
08/09/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -REVISION DE EQUIPO DE CLORACION EN LA PTAR DE CHANTE Y JOCOTEPEC					
09/09/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -REVISION DE LA DOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN LA PTAR DE JAMAY					
10/09/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -SE RECOGE MONITOREO COMPUESTO DE LA PTAR DE OCOTLAN, PARA TRANSLADARLO A LOS LABORATORIOS					
11/09/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -SE RECOGE MONITOREO COMPUESTO DE LA PTAR DE OCOTLAN, PARA TRANSLADARLO A LOS LABORATORIOS					
15/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: -REVISION EQUIPOS DE CLORACION EN LA PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA:	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$:	2,763.00	2,458.00	0.00	\$ 305.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	215,947.00 Km. / 217,519.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,572.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	10:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	3,170.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,763.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 SEP. 2020

RECIBIDO

Caja

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2020 10:03AM

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,458.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,763.00

SALDO \$ 305.00


COMISIONADO
GILBERTO BASULTO RIVERA
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GILBERTO BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0536 / 2020

DEL DÍA: 01/09/2020 AL DÍA: 15/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 09/09/2020 AL 14/09/2020

01/09/14 OFICINAS GUADALAJARA SE COMPRUEBA COMISIÓN ANTERIOR Y SE REALIZA COMISIÓN NUEVA.

TUXTUECA SE INSTALA EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO NUEVO (MILTON ROY) DEBIDO QUE EL ANTERIOR SE DAÑÓ COMPLETAMENTE. SE INSTALA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

02/09/14 GUADALAJARA LABORATORIO SE RECOGE MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO.

OCOTLÁN SE ETIQUETA Y SE ENTREGA MATERIAL PARA REALIZA UN MONITOREO COMPUESTO MENSUAL.

03/09/14 SAN JUAN CÓSALA SE ETIQUETA Y SE ENTREGA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO TRIMESTRAL Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXIGENO DISUELTO.

04/09/14 VILLA EMILIANO ZAPATA SE INSTALA EQUIPO DE HIPOCLORITO NUEVO, DEBIDO QUE EL ANTERIOR SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR UNA FALLA ELECTRÓNICA. QUEDA OPERANDO NORMALMENTE.

07/09/14 SAN JUAN CÓSALA SE FIJA Y SE RECOGEN MONITOREO TRIMESTRAL Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SUS ANÁLISIS.

SAN ANTONIO SE FIJA Y SE RECOGEN MONITOREO TRIMESTRAL Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SUS ANÁLISIS.

8/09/14 EL CHANTE SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO TRIMESTRAL.

9/09/14 JAMAY SE REvisa EQUIPO DE CLORO GAS DEBIDO QUE SE REPORTA UNA FALLA EN LA DOSIFICACIÓN SE REvisa Y SE ENCUENTRA LA FALLA EN UNA VÁLVULA DE PRESIÓN DE CLORO, LA CUAL SE CAMBIA Y SE CORRIGE EL ERROR, QUEDA OPERANDO NORMALMENTE.

10/09/14 OCOTLÁN SE RECOGE MONITOREO COMPUESTO EL CUAL SE HABÍA SUSPENDIDO UNA SEMANA ANTERIOR POR FALLAS EN LA MISMA.

SE FIJAN MUESTRAS Y SE TRASLADAN A LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

11/09/14 OCOTLÁN SE RECOGE EL SEGUNDO MONITOREO COMPUESTO SE FIJAN MUESTRAS Y SE TRASLADAN AL LABORATORIO PARA REALIZAR SUS ANÁLISIS.

14/09/14 JOCOTEPEC SE FIJA MUESTRAS DE ENTRADA Y SALIDA Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SUS ANÁLISIS Y EL CHANTE.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 09/09/2020 AL 14/09/2020

01/09/14 OFICINAS GUADALAJARA SE COMPRUEBA COMISIÓN ANTERIOR Y SE REALIZA COMISIÓN NUEVA.

TUXTUECA SE INSTALA EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO NUEVO (MILTON ROY) DEBIDO QUE EL ANTERIOR SE DAÑÓ COMPLETAMENTE. SE INSTALA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

02/09/14 GUADALAJARA LABORATORIO SE RECOGE MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO.

OCOTLÁN SE ETIQUETA Y SE ENTREGA MATERIAL PARA REALIZA UN MONITOREO COMPUESTO MENSUAL.

03/09/14 SAN JUAN CÓSALA SE ETIQUETA Y SE ENTREGA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO TRIMESTRAL Y SE ENTREGAN REACTIVOS PARA OXIGENO DISUELTO.

04/09/14 VILLA EMILIANO ZAPATA SE INSTALA EQUIPO DE HIPOCLORITO NUEVO, DEBIDO QUE EL ANTERIOR SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR UNA FALLA ELECTRÓNICA. QUEDA OPERANDO NORMALMENTE.

07/09/14 SAN JUAN CÓSALA SE FIJA Y SE RECOGEN MONITOREO TRIMESTRAL Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SUS ANÁLISIS.

SAN ANTONIO SE FIJA Y SE RECOGEN MONITOREO TRIMESTRAL Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SUS ANÁLISIS.

8/09/14 EL CHANTE SE ETIQUETA MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO TRIMESTRAL.

9/09/14 JAMAY SE REvisa EQUIPO DE CLORO GAS DEBIDO QUE SE REPORTA UNA FALLA EN LA DOSIFICACIÓN SE REvisa Y SE ENCUENTRA LA FALLA EN UNA VÁLVULA DE PRESIÓN DE CLORO, LA CUAL SE CAMBIA Y SE CORRIGE EL ERROR, QUEDA OPERANDO NORMALMENTE.

10/09/14 OCOTLÁN SE RECOGE MONITOREO COMPUESTO EL CUAL SE HABÍA SUSPENDIDO UNA SEMANA ANTERIOR POR FALLAS EN LA MISMA.

SE FIJAN MUESTRAS Y SE TRASLADAN A LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

11/09/14 OCOTLÁN SE RECOGE EL SEGUNDO MONITOREO COMPUESTO SE FIJAN MUESTRAS Y SE TRASLADAN AL LABORATORIO PARA REALIZAR SUS ANÁLISIS.

14/09/14 JOCOTEPEC SE FIJA MUESTRAS DE ENTRADA Y SALIDA Y SE TRASLADA A LABORATORIO PARA SUS ANÁLISIS Y EL CHANTE.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0536/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Septiembre de 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0536-2020F de C. Gilberto Basulto Rivera con nombramiento de Técnico en Mantenimiento, comisionado para supervisión de equipos de cloración de las PTAR a nombre de CEAJ. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-536/020 el motivo de estos cambios es la importancia de atender trabajos prioritarios en las plantas de tratamiento que opera esta Comisión para evitar que se ponga en riesgo su operación

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
04-09-2020	PTAR DE OCOTLAN	PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
09-09-2020	PTRA VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR JAMAY
10-09-2020	PTRA DE JAMAY	PTAR DE OCOTLAN
11-09-2020	PTRA DE CHAPALA Y SAN NICOLAS DE IBARRA	PTRA DE OCOTLAN

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ocen. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de PTAR

“2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0536 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 SEP. 2020 <i>Luis E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2020 <i>Isaac M. Arana Saez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2020 <i>Francisco Guzmán</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2020 <i>Armando García U.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2020 <i>Maximo G. J.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2020 <i>Arhufo A.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 SEP. 2020 <i>Armando García U.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante