



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	23/08/2021
Fecha Elab. Compro.	30/08/2021
N° de Oficio:	SVM / C-0057 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 30 2021 11:38AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	YECENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	PUESTO:	Subdirector de Vinculación Municipal
COMISIONADO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	PUESTO:	Jefe de Programas Federalizados
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ - Jefe de Programas Federalizados	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/08/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificar en compañía del Dir. de Agua Potable el trámite de documentos de servidumbres de paso y uso de zona federal de la obra de agua potable PROAGUA 2021	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/08/2021	MUNICIPIO: Etzatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificar en compañía del Dir. de Agua Potable el trámite de documentos de servidumbres de paso y uso de zona federal de la obra de agua potable PROAGUA 2021	Etzatlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	24/08/2021	VIÁTICOS \$:	543.00	543.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	25/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social y Participación Comunitaria (PRO)				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 543.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 543.00
MENOS ANTICIPO	\$ 543.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ  
Jefe de Programas Federalizados

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
YECENIA HERNANDEZ HERNANDEZ  
Subdirector de Vinculación Municipal

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Jefe de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PEDRO HERNANDEZ LOPEZ N° OFICIO: SVM / C-0057 / 2021

DEL DÍA: 24/08/2021 AL DÍA: 25/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Fecha: 24 de agosto de 2021

Localidad: El Molino

Municipio: Jocotepec

Motivo de comisión: Recorrido para identificación de servidumbres

Durante la reunión preliminar, realizada en el sitio del pozo nuevo efectuado durante la primera etapa, se mencionó que de acuerdo al oficio DUJ-330/2021, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Jocotepec, la sección que va de la carretera Guadalajara – Morelia (sobre el derecho de vía) hasta la vialidad pública "Sin nombre", correspondiente a la línea de agua potable entre los cruceros C34, C36, C37, C38, C43, C50, C51 y C54, son una vialidad de la localidad de El Molino, por lo cual no requiere servidumbres para la realización de la obra. Adicionalmente, se solicitó la documentación para acreditar el predio en el que se ubica el tanque nuevo (Primera etapa) y los existentes, con respecto al trámite para el cruce y uso del derecho de vía se comentó por parte del Mtro. Rigoberto Medina, Director de Agua Potable, que actualmente se cuenta con los requisitos por parte de la SCT y se había ingresado con la premisa de la alternativa sobre el cambio de trazo por calle 20 de noviembre, sin embargo se modificará para describir lo indicado en el proyecto original a través de la alcantarilla pluvial y siguiendo por el derecho de vía entre los cruceros C15 – C16 y C24 – C25 hasta la calle "Sin nombre". El Delegado de la localidad, C. Everardo Ruiz Jiménez, manifestó que realizó el recorrido con personal de la empresa contratista asignada hace más de dos semanas sobre el trazo de proyecto original, la Directora de Obras Públicas, Ing. Imelda Karina Pérez G., mencionó que se apegarán al proyecto original. Se realizó el recorrido sobre la sección descrita y se concluyeron las actividades de la comisión.

Fecha: 25 de agosto de 2021

Localidad: Santa Rosalía

Municipio: Etzatlán

Motivo de comisión: Recorrido para identificación de servidumbres

Durante la reunión el supervisor residente de obra, Arq. Jorge E. Amaral, realizó una verificación sobre los alcances y metas de la obra con el Director de Obras Públicas, Arq. Miguel Dávalos, en la cual se señalaron las secciones concluidas de obra a la fecha, las que se encuentran pendientes y las que no se realizarán considerando el plano de proyecto. Una vez confirmados estos aspectos, se solicitó al Director de Obras Públicas la documentación correspondiente a la acreditación de predios y servidumbres:

- 1.- Predio para tanque de agua potable y predio para pozo profundo, en este caso se señaló que el predio pertenece al C. Oscar Aguilar Navarro, con quien se realizaron negociaciones recientemente por parte del Ayuntamiento para su indemnización por las afectaciones en sus cultivos al momento de realizar la instalación de la línea de agua potable que va desde el tanque hasta el camino a zona de ranchos, se mencionó por parte del Director que se realizará una nueva negociación con el particular para obtener la acreditación del predio en el que se ubica el tanque y el pozo, así mismo se solicitó se señalara el polígono integrado para este propósito, a lo cual respondió el Arq. Jorge Amaral comentando que sería determinado en breve por el área de construcción.
- 2.- En relación al predio donde se ubica el cárcamo se mencionó por parte del Director que se buscaría el apoyo de catastro y jurídico para localizar dicha documentación.
- 3.- En relación a la servidumbre de la línea comprendida entre el tanque y el camino a zona de ranchos, se recibió copia del contrato de servidumbre voluntaria y se señaló que existe un error tipográfico en el nombre de la secretaria general, mismo que sería corregido en breve.
- 4.- En relación a la línea de agua potable que pasa por el patio del preescolar "Cuitláhuac", señalada en el proyecto con los cruceros C95 y C96, no será realizada dado que ya se encuentran alimentadas las viviendas desde la línea instalada sobre la vialidad del Camino a San Pedro.
- 5.- En relación a la línea de agua potable que pasa sobre patios particulares atrás del campo de beisbol, señalada en el proyecto con lo

OBSERVACIONES:


los cruceros C75 y C76, no será realizada dado que ya cuentan con servicio de agua potable y la sección de línea comprendida entre los cruceros C81 y C82 será conectada al crucero C80 de línea existente.

- 6.- En relación a la línea de agua potable que pasa frente a las bodegas del ejido, ya fue instalada y se buscará la firma del contrato de asociación









con el ejido Santa Rosalía, la línea de drenaje que se describe entre los pozos P103 y P102 de 43 metros, también frente a las bodegas del ejido, no será realizada dado que no es un cruce (llega hasta un pozo cabeza).

Se cumplió con las comisiones.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a horizontal line across the middle.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few quick, fluid strokes.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	Nº OFICIO: SVM / C-0057 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
     	<p>Everardo Ruiz Jimenez</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ARG. MIGUEL C. DAVILA S.</p> <p><i>[Signature]</i></p>