



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/08/2021
Fecha Elab. Compro.	01/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0454 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2021 8:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACIÓN DE OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROBACIÓN EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA			
19/08/2021	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 Lagos de Moreno \$ 196.00 Lagos de Moreno \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS			
20/08/2021	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00 Jamay \$ 152.00 Jamay \$ 86.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE JAMAY			
23/08/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
24/08/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE LA BARCA			
25/08/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
26/08/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN, EL SALTO Y JUANACATLÁN			
27/08/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			
30/08/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE LA BARCA			
31/08/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO EN PTARS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y EL SALTO			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/08/2021	VIÁTICOS \$:	2,808.00	2,873.00	0.00	\$ -65.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	156,819.00 Km. / 158,656.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,837.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO		0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:		0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,808.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,873.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,808.00

SALDO \$ -65.00



COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECANICO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GÓMEZ  
Subdirector de Planes de tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0454 / 2021

DEL DÍA: 18/08/2021 AL DÍA: 31/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 18-AGOSTO-2021 HASTA EL DÍA 31-AGOSTO-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0454/2021F.

18-AGOSTO-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación.

19-AGOSTO-2021. Se visita ptar de Lagos de Moreno en Colinas de Lagos y se acomoda puente fijo de sedimentador no.1, esto en coordinación con camión grúa, se verifica también estado que guarda las barras de arrastre de fondo de sedimentador detectando falla en 2 de las barras, se da aviso a coordinador de zona para esperar indicaciones.

20-AGOSTO-2021. En ptar de Jamay se desmonta parte central de sedimentador no.1 en donde se encuentra que ya presentan mucho desgaste y se atora entre engranes por lo cual se traslada a taller a reparación.

23-AGOSTO-2021. En ptar de san Antonio Tlayacapán se instalan 6 juegos de reflectores para alumbrado exterior, queda probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta, se instala bomba sumergible en laberinto para realizar limpieza, también queda a disposición de personal de planta.

24-AGOSTO-2021. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de bomba de ayuda en filtro banda en donde se elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, se saco cable de ducto, se elimino corto circuito, se regresa cable a ducto y se deja operando sin problema, también se habilito funcionamiento de equipo de aeración no.3 de digestor de lodos en donde se cambio interruptor de arrancador en gabinete principal, en equipo de aeración no.1 de modulo no.1 se detecto con exceso de consumo de amperaje por posible falla al interior de motor por lo que queda fuera de servicio. En Jamay se acude a cárcamo de H ayuntamiento a revisión de bombas.

25-AGOSTO-2021. En Jamay se apoya a H ayuntamiento en traslado de bombas dañadas a taller. En ptar de Santa Cruz De La Soledad de recoge bomba no.2 de retorno de lodos por mal funcionamiento y se traslada a taller, se habilita voltaje en almacén de planta. En ptar de San Antonio Tlayacapán se instala 5 juegos de reflectores para alumbrado exterior.

26-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se dejan bandas nuevas para filtro banda para su posterior instalación, en ptar de El Salto se revisa equipos mezcladores en donde no funciona el no.4 pero no se puede revisar por registros inundados, en ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se instala equipo mezclador no.2 en modulo no.2 y se le da acomodo a equipo no.4 mismo modulo, se registra condición actual de equipos de aeración de modulo no.1, también se registra condición de bombas de natas, retorno de lodo y lixivados.

27-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se cambia parte de cable de alimentación eléctrica de mezclador no.2 de reactor biológico y realiza cambio de bandas media e inferior de filtro banda, queda probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta, se instalan 2 juegos de reflectores de 50 w para alumbrado exterior, la bomba de natas opera sin problema y se visita cárcamos del poblado.

30-AGOSTO-2021. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.1 de modulo no.1 en donde se encuentra que la propela se encuentra dañada por lo que se cambia por una de las mismas características y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, la propela dañada se deja en taller local para su reparación.

31-AGOSTO-2021. En ptar de san Antonio Tlayacapán se cambia descarga y brida de bomba de lixivados, queda operando bajo observación de personal de planta. En ptar de El Salto se cambia de rotación las bombas de cárcamo de influente para eliminar basura en impulsor, no se sacan por estar el cárcamo inundado.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 18-AGOSTO-2021 HASTA EL DÍA 31-AGOSTO-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0454/2021F.

18-AGOSTO-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación.

19-AGOSTO-2021. Se visita ptar de Lagos de Moreno en Colinas de Lagos y se acomoda puente fijo de sedimentador no.1, esto en coordinación con camión grúa, se verifica también estado que guarda las barras de arrastre de fondo de sedimentador detectando falla en 2 de las barras, se da aviso a coordinador de zona para esperar indicaciones.

20-AGOSTO-2021. En ptar de Jamay se desmonta parte central de sedimentador no.1 en donde se encuentra que ya presentan mucho desgaste y se atora entre engranes por lo cual se traslada a taller a reparación.

23-AGOSTO-2021. En ptar de san Antonio Tlayacapán se instalan 6 juegos de reflectores para alumbrado exterior, queda probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta, se instala bomba sumergible en laberinto para realizar limpieza, también queda a disposición de personal de planta.

24-AGOSTO-2021. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de bomba de ayuda en filtro banda en donde se elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, se saco cable de ducto, se elimino corto circuito, se regresa cable a ducto y se deja operando sin problema, también se habilito funcionamiento de equipo de aeración no.3 de digestor de lodos en donde se cambio interruptor de arrancador en gabinete principal, en equipo de aeración no.1 de modulo no.1 se detecto con exceso de consumo de amperaje por posible falla al interior de motor por lo que queda fuera de servicio. En Jamay se acude a cárcamo de H ayuntamiento a revisión de bombas.

25-AGOSTO-2021. En Jamay se apoya a H ayuntamiento en traslado de bombas dañadas a taller. En ptar de Santa Cruz De La Soledad de recoge bomba no.2 de retorno de lodos por mal funcionamiento y se traslada a taller, se habilita voltaje en almacén de planta. En ptar de San Antonio Tlayacapán se instala 5 juegos de reflectores para alumbrado exterior.

26-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se dejan bandas nuevas para filtro banda para su posterior instalación, en ptar de El Salto se revisa equipos mezcladores en donde no funciona el no.4 pero no se puede revisar por registros inundados, en ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se instala equipo mezclador no.2 en modulo no.2 y se le da acomodo a equipo no.4 mismo modulo, se registra condición actual de equipos de aeración de modulo no.1, también se registra condición de bombas de natas, retorno de lodo y lixiviados.

27-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se cambia parte de cable de alimentación eléctrica de mezclador no.2 de reactor biológico y realiza cambio de bandas media e inferior de filtro banda, queda probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta, se instalan 2 juegos de reflectores de 50 w. para alumbrado exterior, la bomba de natas opera sin problema y se visita cárcamos del poblado.

30-AGOSTO-2021. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.1 de modulo no.1 en donde se encuentra que la propela se encuentra dañada por lo que se cambia por una de las mismas características y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, la propela dañada se deja en taller local para su reparación.

31-AGOSTO-2021. En ptar de san Antonio Tlayacapán se cambia descarga y brida de bomba de lixiviados, queda operando bajo observación de personal de planta. En ptar de El Salto se cambia de rotación las bombas de cárcamo de influente para eliminar basura en impulsor, no se sacan por estar el cárcamo inundado.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0454 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 18 AGO. 2021 <i>Aida</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 AGO. 2021 <i>Ramón Cordero Ruiz</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 AGO. 2021 <i>Andrés Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 3 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 AGO. 2021 <i>Francisco Javier Pérez G.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 AGO. 2021 <i>Ramón Cordero Ruiz</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 31 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaacatlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 31 AGO. 2021 <i>J. Antonio Ascencio</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 AGO. 2021 <i>J. Antonio Ascencio</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	



Lugar de Expedición  
44190

C O P I A  
NOTA #71935

FOLIO : 5192459  
FECHA : 23/08/2021, 10:26 (51924590)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 2

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	30.343	LTR	19.59	594.42
			SUBTOTAL:	514.32
			IVA:	80.10
			TOTAL:	594.42

(quinientos noventa y cuatro pesos  
42/100 M.N.)

QDR/AUT : 1  
TARJETA : 19000339  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61050 (SUB. PTARS)  
ODOMETRO: 157610  
RENDIM. : 2.94 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

( F I R M A )

FACTURA TICKETS DEL MES EN:  
www.gaxsa.com.mx  
WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE  
332 832 4030 8AM - 9PM

Version 4.12.62.0

TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
33-3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44190

C O P I A  
NOTA #73640

FOLIO : 5194549  
FECHA : 26/08/2021, 08:21 (51945490)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	72.647	LTR	19.59	1427.07
			SUBTOTAL:	1234.77
			IVA:	192.30
			TOTAL:	1427.07

(un mil cuatrocientos veintisiete pesos 07/100 M.N.)

ODR/AUT : 6  
 TARJETA : 19000339  
 RUTA :  
 NRO.ECO.:  
 NRO.PAT.: CEA  
 VEHICULO: JN 61050 (SUB. PTARS)  
 ODOMETRO: 158119  
 RENDIM.: 6.72 Kms/Lts  
 SALDO : \$0.00

-( F I R M A )

FACTURA TICKETS DEL MES EN:  
www.gaxsa.com.mx  
WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE  
332 832 4030 8AM - 9PM

Version 4.12.62.0



## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio: SPTAR/C-0454/2021F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de Septiembre 2021.

En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0454/2021F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 20/08/2021.Ptar de Jamay y San Antonio Tlayacapán.23/08/2021.Ptar's de San Nicolás De Ibarra, El Salto y Juanacatlán.24/08/2021.Ptar's de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 25/08/2021.PtardeOcotlán.26/08/2021.PtardeLaBarca.27/08/2021.Ptar's de Jamay Y san Antonio Tlayacapán.30/08/2021.Ptar's de San Nicolás de Ibarra, El Salto y Juanacatlán. 31/08/2021.Ptar's de Santa Cruz de La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos.

Al respecto le informo que por necesidades de las ptar se realizan los siguientes cambios: 20/08/21. Ptar de Jamay. 23/08/21. Ptar de San Antonio Tlayacapán. 24/08/21. Ptar de La Barca. 25/08/21. En Ptar's de Santa Cruz De La Soledad y San Antonio Tlayacapán. 26/08/21. Ptar's de Ocotlán, El Salto y Juanacatlán. 27/08/21. Ptar de Ocotlán. 30/08/21. Ptar de La Barca.31/08/21. Ptar's de San Antonio Tlayacapán y El Salto.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

**ING VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ**  
**SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"