



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	06/09/2021
Fecha Elab. Compro.	21/09/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0487 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2021 11:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA A:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/09/2021	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA REVISION DE LOS MEDIDORES DE FLUJO EN LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL PARQUE.	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA REVISION DE LOS MEDIDORES DE FLUJO EN LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL PARQUE.	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/09/2021	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DEL POZO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS.	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: -TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DEL POZO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS.	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	14/09/2021	VIÁTICOS \$:	414.00	828.00	0.00	\$ -414.00
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
DIA(S) COMISION:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	20/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
JUST: VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 414.00 (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 828.00

MENOS ANTICIPO \$ 414.00

SALDO \$ -414.00

COMISIONADO
ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0487 / 2021

DEL DÍA: 14/09/2021 AL DÍA: 20/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION

14 de septiembre 2021

Se realiza la visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para revision de los medidores de las empresa siguientes: Bader, Dintel E, Stanley y Neuman. Se entrega documentación a las empresas faltantes de firma de contratos. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

20 de septiembre 2021

Se realiza visita a la empresa de Stanley para revision de los niveles de presion manometrica, ya que se reporta que es poco gasto el que llega a la empresa. Se realiza la prueba hidrostática, teniendo un valor de 4.3Kg de presión en la línea de distribución del parque industrial de colinas de lagos.

OBSERVACIONES:


SE CUMPLIO LA COMISION

14 de septiembre 2021

Se realiza la visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para revision de los medidores de las empresa siguientes: Bader, Dintel E, Stanley y Neuman. Se entrega documentación a las empresas faltantes de firma de contratos. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

20 de septiembre 2021






Se realiza visita a la empresa de Stanley para revision de los niveles de presion manometrica, ya que se reporta que es poco gasto el que llega a la empresa. Se realiza la prueba hidrostática, teniendo un valor de 4.3Kg de presión en la línea de distribución del parque industrial de colinas de lagos.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0487 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén vehicular</p> <p>Fecha: 06-09-21 Hora: 14:00</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p> 	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/487/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-487-2021F de C. Rosendo Ascencio Martinez con nombramiento de: Operador B comisionado a realizar: el apoyo técnico a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
14-09-2021	-NO PROGRAMADO	- VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA LA REVISION DE MEDIDORE DE FLUJO EN LAS EMPRESAS.
20-09-2021	-NO PROGRAMADO	- TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Victor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

"2021, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO"





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

