



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2021
Fecha Elab. Compro.	20/09/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0471 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 20 2021 8:29AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, MAS TARDE EN PTAR DE JUANACATLAN SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/09/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y EL SALTO	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JAMAY	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA, JAMAY Y OCOTLÁN	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA JAMAY Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/09/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS Y LA BARCA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	UN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,001.00	3,737.00	0.00	\$ -1,736.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	158,656.00 Km. / 160,658.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	2,002.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROBADO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	4.810.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,001.00 (DOS MIL UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,737.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,001.00

SALDO \$ 1,736.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Resaca de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0471 / 2021

DEL DÍA: 01/09/2021 AL DÍA: 16/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 01-SEPTIEMBRE-2021 HASTA EL DÍA 16-SEPTIEMBRE-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0471/2021F.

01-SEPTIEMBRE-2021. En GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Juanacatlán se instala arrancador para equipo de aeración no.1 de modulo no.2, es un equipo de 5 hp y queda operando bajo observación de personal de planta. En pozo de atlas colonos se realiza conexión automática y queda probado su funcionamiento y a disposición de personal local.

04-SEPTIEMBRE-2021. En Ocotlán en cárcamo no.4 se cambia base de medidor y se cambian cables dañados en interruptor principal y se habilita fusibles de transformador de pedestal, queda voltaje fijo, correcto y estable ya que también se cambio 2 fusibles de alta tención en acometida de CFE, quedan bombas a disposición en cárcamo no.4 como en cárcamo no.5.

06-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se recoge vehículo para continuar comisión, los voltajes en planta son estables y correctos. En ptar de El Salto se revisa estado actual de bombas de cárcamo de influente, no se corrige falla por estar registros eléctricos y cárcamo inundado.

07-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se instalan engranes centrales de sedimentador no.1 pero se observa que el desnatador se atora por lo que se requiere de achicar sedimentador para revisar fondo y condiciones generales de rastra.

08-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra se sacan bombas de cárcamo de influente con camión grúa para revisión de tubería e impulsor, se instalan en su lugar y se dejan a disposición de personal de planta, se registra condición actual de operación de bombas de cloro y riego. En ptar de Santa Cruz De La soledad se instala bomba de retorno de lodo no.2 y se deja probado su buen funcionamiento. En ptar de Jamay se instala bomba en sedimentador no.1 para su achique.

09-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se sigue con actividades para achique se sedimentador no.1 con bombas sumergibles.

10-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se recoge bomba de ayuda en filtro banda para ser usada en planta Jamay. En ptar de Jamay se instala bomba de apoyo en sedimentador no.2 para diluir lodo de sedimentador no.1, queda a disposición de personal de planta. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.4 se sacan bombas sumergibles no.2 y no.3 por mal funcionamiento.

11-SEPTIEMBRE-2021. En coordinación con camión grúa se instala bomba de propiedad de h ayuntamiento en posición no.2 de cárcamo no.4 y se deja operando bajo observación de personal de planta.

13-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se sigue con actividades en achique de sedimentador no.1.

14-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se termina con achique se sedimentador no.1 y se realiza limpieza al fondo retirando piedras y objetos grandes que interfieren en el funcionamiento de rastra y desnatador. En ptar de Ocotlán se instala recién reparada bomba de posición no.2 en cárcamo no.4 y se retira bomba de ayuntamiento y se almacena en planta, la bomba instalada queda consumiendo promedio de 27 amp y a disposición de personal de planta.

15-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Lagos de Moreno en Colinas De Lagos se habilita funcionamiento de pozo no.1 subiendo cuchillas de alta tención y conectando transformador de pedestal y el voltaje queda fijo, estable y correcto, se observa flujo normal pero después de 10 minutos el flujo disminuye a casi cero, esto es reportado a quien corresponde, en pozo no.2 se encuentra fuera de servicio por mal funcionamiento.

16-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se desarma reductor y engranes centrales de sedimentador no.1 para revisión, al no notar nada extraño se arma pero el brazo desnatador no gira desde antes de desarmar, queda fuera de servicio, se conectan bombas de retorno de natas y lodos en su lugar. En ptar de La Barca se instala bomba de ayuda a filtro banda y se deja probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 01-SEPTIEMBRE-2021 HASTA EL DÍA 16-SEPTIEMBRE-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0471/2021F.

01-SEPTIEMBRE-2021. En GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Juanacatlán se instala arrancador para equipo de aeración no.1 de modulo no.2, es un equipo de 5 hp y queda operando bajo observación de personal de planta. En pozo de atlas colonos se realiza conexión automática y queda probado su funcionamiento y a disposición de personal

local.

04-SEPTIEMBRE-2021. En Ocotlán en cárcamo no.4 se cambia base de medidor y se cambian cables dañados en interruptor principal y se habilita fusibles de transformador de pedestal, queda voltaje fijo, correcto y estable ya que también se cambio 2 fusibles de alta tensión en acometida de CFE, quedan bombas a disposición en cárcamo no.4 como en cárcamo no.5.

06-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se recoge vehículo para continuar comisión, los voltajes en planta son estables y correctos. En ptar de El Salto se revisa estado actual de bombas de cárcamo de influente, no se corrige falla por estar registros eléctricos y cárcamo inundado.

07-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se instalan engranes centrales de sedimentador no.1 pero se observa que el desnatador se atora por lo que se requiere de achicar sedimentador para revisar fondo y condiciones generales de rastra.

08-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra se sacan bombas de cárcamo de influente con camión grúa para revisión de tubería e impulsor, se instalan en su lugar y se dejan a disposición de personal de planta, se registra condición actual de operación de bombas de cloro y riego. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se instala bomba de retorno de lodo no.2 y se deja probado su buen funcionamiento. En ptar de Jamay se instala bomba en sedimentador no.1 para su achique.

09-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se sigue con actividades para achique se sedimentador no.1 con bombas sumergibles.

10-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se recoge bomba de ayuda en filtro banda para ser usada en planta Jamay. En ptar de Jamay se instala bomba de apoyo en sedimentador no.2 para diluir lodo de sedimentador no.1, queda a disposición de personal de planta. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.4 se sacan bombas sumergibles no.2 y no.3 por mal funcionamiento.

11-SEPTIEMBRE-2021. En coordinación con camión grúa se instala bomba de propiedad de h ayuntamiento en posición no.2 de cárcamo no.4 y se deja operando bajo observación de personal de planta.

13-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se sigue con actividades en achique de sedimentador no.1.

14-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se termina con achique se sedimentador no.1 y se realiza limpieza al fondo retirando piedras y objetos grandes que interfieren en el funcionamiento de rastra y desnatador. En ptar de Ocotlán se instala recién reparada bomba de posición no.2 en cárcamo no.4 y se retira bomba de ayuntamiento y se almacena en planta, la bomba instalada queda consumiendo promedio de 27 amp y a disposición de personal de planta.

15-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Lagos de Moreno en Colinas De Lagos se habilita funcionamiento de pozo no.1 subiendo cuchillas de alta tensión y conectando transformador de pedestal y el voltaje queda fijo, estable y correcto, se observa flujo normal pero después de 10 minutos el flujo disminuye a casi cero, esto es reportado a quien corresponde, en pozo no.2 se encuentra fuera de servicio por mal funcionamiento.

16-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se desarma reductor y engranes centrales de sedimentador no.1 para revisión, al no notar nada extraño se arma pero el brazo desnatador no gira desde antes de desarmar, queda fuera de servicio, se conectan bombas de retorno de natas y lodos en su lugar. En ptar de La Barca se instala bomba de ayuda a filtro banda y se deja probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0471 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco -1 SEP. 2021 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaestlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 RECIBIDO PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0471 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2021 <i>MARTIN R.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 SEP. 2021 <i>Carlos Eduardo Camille m.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====
NOTA #2412763

FOLIO : 0006889136

FECHA : 01/09/2021, 11:56 (68891360)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

>>>>> CREDITO <<<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal

Francia . 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

MAGNA	76.792 LTR	20.10	(CLAVE PEMEX 32011)	1543.52
-------	------------	-------	---------------------	---------

SUBTOTAL: 1335.40

IVA: 208.12

TOTAL: 1543.52

(un mil quinientos cuarenta y tres pesos 5
2/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000339

ROUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA

VEHICULO: JN 61050 (SUB. PTARS)

FORDF-150

ODOMETRO: 158656

RENDIM. : 7.37 Kms/Lts

SALDO : \$0.00

(F I R M A)

FACTURA TUS TICKETS DEL MES

www.gaxsa.com.mx

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE

332 832 4030 8AM - 9PM

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====
NOTA #2414560

FOLIO : 0006891736

FECHA : 03/09/2021, 07:12 (68917360)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

>>>>> CREDITO <<<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal

Francia . 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

MAGNA	41.751 LTR	20.10	(CLAVE PEMEX 32011)	839.20
-------	------------	-------	---------------------	--------

SUBTOTAL: 726.05

IVA: 113.15

TOTAL: 839.20

(ochocientos treinta y nueve pesos 20/100
M.N.)

ODR/AUT : 0

TARJETA : 19000339

ROUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA

VEHICULO: JN 61050 (SUB. PTARS)

FORDF-150

ODOMETRO: 158910

RENDIM. : 3.31 Kms/Lts

(F I R M A)

4.12.65.1

Version 4.12.62.0



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0471/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 20 de Septiembre 2021.

En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0471/2021F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 06/09/2021.Ptar de Jamay. 07/09/2021.Ptar's de San Antonio Tlayacapán y Santa Cruz De La Soledad.08/09/2021.Ptar de Ocotlán. 09/09/2021.Ptar de Lagos de Moreno En Colinas De Lagos. 10/09/2021.Ptar'sde San Nicolás De Ibarra E Ixtlahuacán De Los Membrillos.14/09/2021.Ptar de Ocotlán.

Al respecto le informo que por necesidades de las ptar se realizan los siguientes cambios: 04-09-21.Se atiende contingencia en Ptar de Ocotlán. 06-09-21. Ptar's de La Barca y El Salto. 07-09-21. Ptar de Jamay. 08-09-21. Ptar's de San Nicolás de Ibarra, santa Cruz de La Soledad y Jamay.09-09-21. Ptar de Jamay. 10-09-21. Ptar's de La Barca, Jamay Y Ocotlán. 11-09-21. Se atiende contingencia en Ptar de Ocotlán.14-09-21. Ptar's de Jamay y Ocotlán. El día 15-09-21 no se tenía programado y se asistió a ptar de Colinas De Lagos en Lagos de Moreno. El día 16-09-21 tampoco se tenía programado y se asistió a ptar de Jamay Y La Barca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


ING VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

