



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	02/08/2021
Fecha Elab. Compro.	17/08/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0405 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 17 2021 9:04AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JUANACATLÁN			
03/08/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LABARCA			
04/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN			
05/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
06/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y EL SALTO			
09/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JUANACATLÁN			
10/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA, OCOTLÁN Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
12/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JUANACATLÁN, EL SALTO Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
13/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA, OCOTLÁN Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
16/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA,			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/08/2021	VIÁTICOS \$:	1,436.00	2,003.00	0.00	\$ -567.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	225,580.00 Km. / 226,779.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,199.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,260.00
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00

VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	Comisión Estatal del Agua Jalisco
SALDO VALES MANIOBRAS	1,436.00
\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,436.00 (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,003.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,436.00

SALDO \$ -567.00

COMISIONADO
JOSE MADRUGA GONZALEZ

Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR ENRIQUE MENDEZ SÓMEZ

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN

JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN

JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se cubren los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0405 / 2021

DEL DÍA: 02/08/2021 AL DÍA: 16/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

02 de agosto 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. queda pendiente la revisión del aireador No.1 de la zanja No.2, no hay chofer para el manejo del camión grúa, se programará para la siguiente semana.

03 de agosto 2021

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. la calidad del agua ha estado cambiando muy frecuentemente debido a las precipitaciones pluvias frecuentes y abundantes.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. desde la semana pasada el ayuntamiento realizó obras en la cabecera municipal, para cambiar líneas de la red de alcantarillado, lo cual afecto directamente a la planta quitándole el flujo de agua residual en un 90%, por lo que se platicó vía telefónica con el subdirector del Organismo Operador SIBAPAS, para que revisaran el problema.

04 de agosto 2021

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se atendió a visita externa en el cárcamo de aguas crudas No.1 para cotizar el cambio de la estructura del brocal, así como de algunos bases en la planta de tratamiento, empieza haber problemas con las membranas de los difusores de la zanja.

05 de agosto 2021

- Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. desde el lunes se iniciaron los trabajos en la instalación del nuevo soplador, por lo que iniciaron los trabajos en la obra mecánica, por lo que se tuvo suspender el proceso de tratamiento por lapsos de tiempo para la inserción del nuevo sistema al manifold.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se reporta el problema que presenta el sistema de izaje del equipo mezclador en la zona anóxica por lo que se le pasó el reporte a la brigada de mantenimiento.

06 de agosto 2021

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.
- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Algunos equipos presentan problemas eléctricos, los cuales no han podido ser habilitados debido a que los registros eléctricos están saturados con agua de los escurrimientos pluviales, por lo que se realizaran los trabajos cuando las condiciones lo permitan.

09 de agosto 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Quedan pendientes por revisar el equipo mezclador de la zanja dos y la boba barqueña No1.

10 de agosto de 2021

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso. Queda pendiente el mantenimiento correctivo del soplador centrífugo de 60 hp por parte de la empresa Manufacturera CENTURY.

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se reporta el mezclador No.3 de la zanja,

fuera de operación por problemas eléctricos, por lo que se programó a la brigada de mantenimiento que en el transcurso de la semana lo revisen.

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. La empresa Manufacturera CENTURY, desde el día lunes de esta semana se encuentra trabando en la instalación del soplador nuevo, es un equipo de desplazamiento positivo, los trabajos que se están realizando en estos momentos son mecánicos es decir en la instalación de la tubería de descarga de aire que se conectará al manifold existente. Par el suministro de aires a el reactor que se encuentra fuera de operación.

12 de agosto de 20

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura elect

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

02 de agosto 2021

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. queda pendiente la revisión del aireador No.1 de la zanja No.2, no hay chofer para el manejo del camión grúa, se programará para la siguiente semana.

03 de agosto 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. la calidad del agua ha estado cambiando muy frecuentemente debido a las precipitaciones pluvias frecuentes y abundantes.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. desde la semana pasada el ayuntamiento realizó obras en la cabecera municipal, para cambiar líneas de la red de alcantarillado, lo cual afecto directamente a la planta quitándole el flujo de agua residual en un 90%, por lo que se platicó vía telefónica con el subdirector del Organismo Operador SIBAPAS, para que revisaran el problema.

04 de agosto 2021

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se atendió a visita externa en el cárcamo de aguas crudas No.1 para cotizar el cambio de la estructura del brocal, así como de algunos bases en la planta de tratamiento, empieza haber problemas con las membranas de los difusores de la zanja.

05 de agosto 2021

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. desde el lunes se iniciaron los trabajos en la instalación del nuevo soplador, por lo que iniciaron los trabajos en la obra mecánica, por lo que se tuvo suspender el proceso de tratamiento por lapsos de tiempo para la inserción del nuevo sistema al manifold.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se reporta el problema que presenta el sistema de izaje del equipo mezclador en la zona anóxica por lo que se le pasó el reporte a la brigada de mantenimiento.

06 de agosto 2021

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Algunos equipos presentan problemas eléctricos, los cuales no han podido ser habilitados debido a que los registros eléctricos están saturados con agua de los escurrimientos pluviales, por lo que se realizaran los trabajos encanto las condiciones lo permitan.

09 de agosto 2021

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Quedan pendientes por revisar el equipo mezclador de la zanja dos y la boba barqueña No1.

10 de agosto de 2021


- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso. Queda pendiente el mantenimiento correctivo del soplador centrífugo de 60 hp por parte de la empresa Manufacturera CENTURY.

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se reporta el mezclador No.3 de la zanja, fuera de operación por problemas eléctricos, por lo que se programó a la brigada de mantenimiento que en el transcurso de la semana lo revisen.

- Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. La empresa Manufacturera CENTURY, desde el día lunes de esta semana se encuentra trabando en la instalación del soplador nuevo, es un equipo de desplazamiento positivo, los trabajos que se están realizando en estos momentos son mecánicos es decir en la instalación de la tubería de descarga de aire que se conectará al manifold existente. Par el suministro de aires a el reactor que se encuentra fuera de operación.

12 de agosto de 20

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electr



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0405 / 2021







COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaesatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  05 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  03 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  06 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  1 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  06 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  12 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaesatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  04 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  08 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaesatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  12 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  05 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  12 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0405 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 AGO. 2021 <i>Rafael Inés</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 AGO. 2021 <i>MP</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021 <i>Rafael Inés</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	

José Madrigal González

FACTURA TUS TICKETS DEL MES
www.gaxsa.com.mx
SAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0405/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto 2021.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0405/2021F del C. José Madrigal González con nombramiento de: efe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
04 agosto del 2021	Ixtlahuacán de los Membrillos y Ocotlán	Ocotlán
06 agosto del 2021	El Salto	Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto
10 agosto del 2021	Ixtlahuacán de los Membrillos y Jamay	Chapala, Ocotlán y san Antonio Tlayacapan
12 agosto del 2021	El Salto y Ocotlán	Juanacatlán, El Salto y San Antonio Tlayacapan
13 agosto del 2021	San Antonio Tlayacapan y Santa cruz de la Soledad	Chapala, Ocotlán y san Antonio Tlayacapan
16 agosto del 2021	No programado	San Antonio Tlayacapan y Chapala

Al respecto le informo que debidos a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


I.Q. Víctor I Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente