



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	16/08/2021
Fecha Elab. Compro.	06/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0443 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2021 11:56AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -REEMPLAZO DE MEDIDOR DE FLUJO DE LA EMPRESA DINTEL, LA UBICACION NO FUE LA CORRECTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/08/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA REPARACION DE FUGA EN TOMA DE AGUA POTABLE	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -APOYO PARA LLEVAR REFRIGERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO A LA PTRA DE OCOTLAN PARA SU REPARACION EN OCOTLAN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/08/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -TOMA DE LA LECTURA MENSUAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	18/08/2021	VIÁTICOS \$:	828.00	1,351.00	0.00	\$ -523.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 - 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 828.00 ( OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,351.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 828.00
	SALDO	\$ -523.00

COMISIONADO  
ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ  
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ URENA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0443 / 2021

DEL DÍA: 18/08/2021 AL DÍA: 31/08/2021

RESULTADO DE LA COMISION:

SE CUMPLIO LA COMISION

18 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para reemplazar el medidor de flujo de la toma de Dintel C al tanque API, que es donde se ubica la toma de Dintel E, se deja en funcionamiento y a prueba durante una semana. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

24 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la reparacion de una fuga de agua potable, que se encuentra en una instacion de medicion de la empresa Dintel. Se encontro un empaque de neopreno roto, por lo cual se llevo a cabo el reemplazo del mismo, dejando en operación el suministro de agua. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

31 de agosto 2021

Toma de la lectura mensual en las empresas del Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la generacion de los recibos de pago del mes de agosto 2021. Reparación del medidor de la empresa Stanley, ya que estaba parado por piedras en la linea de agua, se deja en funcionamiento. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

18 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para reemplazar el medidor de flujo de la toma de Dintel C al tanque API, que es donde se ubica la toma de Dintel E, se deja en funcionamiento y a prueba durante una semana. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

24 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la reparacion de una fuga de agua potable, que se encuentra en una instacion de medicion de la empresa Dintel. Se encontro un empaque de neopreno roto, por lo cual se llevo a cabo el reemplazo del mismo, dejando en operación el suministro de agua. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

31 de agosto 2021








Toma de la lectura mensual en las empresas del Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la generacion de los recibos de pago del mes de agosto 2021. Reparación del medidor de la empresa Stanley, ya que estaba parado por piedras en la línea de agua, se deja en funcionamiento. Supervisión del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0443 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 16-08-21 Hora: 14:00</p>	 
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 AGO. 2021</p> <p><i>Rosendo Ascencio Martinez</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 AGO. 2021</p> <p><i>Rosendo Ascencio Martinez</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 AGO. 2021</p> <p><i>Juan Diego H. J.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán.</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 AGO. 2021</p> <p><i>Rosendo Ascencio Martinez</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>	



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SDPTAR/443/2021**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de septiembre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-443-2021F de C. Rosendo Ascencio Martinez con nombramiento de: Operador B comisionado a realizar: el apoyo técnico a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
24-08-2021	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	- VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA LA REPARACION DE FUGA EN TOMA DE AGUA POTABLE
27-08-2021	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	- SE LLEVA REFRIGERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, A PTRA DE OCOTLAN PARA SU REPARACIÓN EN SERVICIO POLAR

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

"2021, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO"

Caja