

Fecha Pago Anticipo	30/08/2021
Fecha Elab. Compro.	13/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0464 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 13 2021 7:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:			
ELABORO DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación: Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/08/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2021	MUNICIPIO Tuxtepec \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS.: EXCE.: HOSP.: GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO	PLACAS:	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/08/2021	VIÁTICOS \$:	2,954.00	0.00	\$ -355.00	TIPO / CILINDROS / REND:	JN 61023	*CON RECARGA
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIA - FINAL:	Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO:	10/09/2021	PEAJES \$:	800.00	0.00	\$ 800.00	KM. RECORRIDO	312,232.00 Km. / 313,955.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	1,723.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			ANTICIPO - EXCEDENTE	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	3,200.00	
JUS.: VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A RESERVAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,754.00

( TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)  
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

13 SEP. 2021

EFFECTIVO A FAVOR

RECIBIDO

CEA

Cala

CARGO CONTABLE \$ 3,309.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,754.00  
SALDO \$ 445.00

COMISIONADO  
CESAR JOAQUIN RIVERA GARCIA  
INGENIERO EN MECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICENTE IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VC. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se giran los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SPTAR/C-0464/2021

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 13 De Septiembre de 2021.


**Comisionado:** Cesar Joaquín Arteaga García  
**Cargo y/o nombramiento:** Ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0464/2021 del c. **Cesar Joaquín Arteaga García** con nombramiento de: ingeniero electromecánico el día 31-08-2021 a Lagos de Moreno, el 07-09-2021 a Tizapán El Alto, el 08-09-2021 a Tuxcueca.


Al respecto le informo: que por necesidades de la planta el día 31-08-2021 fue a Jocotepec, el 07-2021 fue a Chapala y el 08-09-2021 fue a El Chante.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



~~SUBDIRECTOR DE PLANTAS~~ VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR/C-0464/2021  
DEL DÍA: 30/08/2021 AL DÍA: 10/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30-08-2021

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BANDAS PARA EL FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO TRES.

31-08-2021

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE CONECTAN BOTONERAS Y PERILLAS DE NIVEL DE BOMBAS UNO Y TRES, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN GUIAS DE BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE ACHICA CARCAMO DE INFLUENTE Y SE REVISA BOMBA NUMERO DOS, SE LIMPIA Y SE VUELVE A INSTALAR. SE SACA CON POLIPASTO LA BOMBA NUMERO UNO DE RETORNO DE LODOS Y SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN COLUMNA DE DOS PULGADAS. SE CAMBIAN DOS RELEVADORES Y DOS CONTACTORES USADOS POR UNOS NUEVOS DE LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS UNO Y DOS.

02-09-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. EL CHANTE.-SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DOS.

03-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN BARRAS Y BANDAS DEL FILTRO BANDA.

07-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN DOCE REPUESTOS DE VALVULA DE LOS BAÑOS DEL AULA Y TAMBIEN EL CONTROL DE PRESION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO.

08-09-2021

EL CHANTE.-SUPERVISION DE LA INSTALACION DE EQUIPO NUEVO BOMBA ALTAMIRA MODELO COB44,150/3230 CON NUMERO DE SERIE 21050009 DE 15HP. REVISION DE BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO DOS, SE LIMPIA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

09-09-2021

EL CHANTE.- SE INSTALAN DOS PERILLAS DE NIVEL EN BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DOS Y SE HACEN PRUEBAS. SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO.

10-09-2021

JOCOTEPEC.- LIMPIEZA DEL CCM, INSTALACION DE LAMPARA EN CCM, SE DESINSTALA BOMBA PARA CLORO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE CONECTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS, SE TOMAN DATOS PARA MATERIAL DEL FILTRO BANDA.

30-08-2021

OBSERVACIONES:

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BANDAS PARA EL FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO TRES.

31-08-2021

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE CONECTAN BOTONERAS Y PERILLAS DE NIVEL DE BOMBAS UNO Y TRES, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN GUIAS DE BOMBAS UNO Y TRES DEL



CARCAMO DE INFLUENTE.

01-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE ACHICA CARCAMO DE INFLUENTE Y SE REVISA BOMBA NUMERO DOS, SE LIMPIA Y SE VUELVE A INSTALAR. SE SACA CON POLIPASTO LA BOMBA NUMERO UNO DE RETORNO DE LODOS Y SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN COLUMNA DE DOS PULGADAS. SE CAMBIAN DOS RELEVADORES Y DOS CONTACTORES USADOS POR UNOS NUEVOS DE LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS UNO Y DOS.

02-09-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. EL CHANTE.-SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DOS.

03-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN BARRAS Y BANDAS DEL FILTRO BANDA.

07-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN DOCE REPUESTOS DE VALVULA DE LOS BAÑOS DEL AULA Y TAMBIEN EL CONTROL DE PRESION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO.

08-09-2021


EL CHANTE.-SUPERVISION DE LA INSTALACION DE EQUIPO NUEVO BOMBA ALTAMIRA MODELO COBA4,150/3230 CON NUMERO DE SERIE 21050009 DE 15HP . REVISION DE BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO DOS, SE LIMPIOA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

09-09-2021

EL CHANTE.- SE INSTALAN DOS PERILLAS DE NIVEL EN BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DOS Y SE HACEN PRUEBAS. SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO.

10-09-2021

JOCOTEPEC.- LIMPIEZA DEL CCM, INSTALACION DE LAMPARA EN CCM, SE DESINSTALA BOMBA PARA CLORO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE CONECTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS, SE TOMAN DATOS PARA MATERIAL DEL FILTRO BANDA.




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0464 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén *Almacén*

Fecha: 30-08-21 Hora: 11:30



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 AGO. 2021

*Flacoal Espinoza*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 AGO. 2021

*German Xarquez A.*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
San Juan Cosalá



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

30 AGO 2021

*Paul Mazael  
Hector Quintero*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jocotepec



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

31 AGO 2021

*Paul Mazael  
Hector Quintero*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jocotepec



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

01 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
San Juan Cosalá



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

01 SEP. 2021

*Francisco Cortés Riquelme*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Villa Emiliano Zapata



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

02 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
San Luis Soyatlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

02 SEP. 2021

*Sumario Balboa M.*  
**RECIBIDO**

Plantas de Tratamiento El Chante



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

09 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Plantas de Tratamiento El Chante



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

03 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

07 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

08 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Plantas de Tratamiento El Chante



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

09 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Plantas de Tratamiento El Chante



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

09 SEP. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jocotepec