



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/08/2021
Fecha Elab. Compro.	01/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0453 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2021 8:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/08/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/08/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y JUANACATLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y EL SALTO	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	18/08/2021	VIÁTICOS \$:	2,221.00	2,244.00	0.00	\$ -23.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,221.00 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,244.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,221.00

SALDO \$ -23.00

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ URERA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

RECIBIDO
Caja



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-453/2021 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco 01 de septiembre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0453/2021 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: 23/08/2021 San Nicolas de Ibarra y Juanacatlan, 24/08/2021 PTAR Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacan de los Membrillos, 25/08/2021 PTAR Ocotlan, 26/08/2021 PTAR La barca, 27/08/2021 PTAR Jamay y San Antonio Tlayacapan, 31/08/2021 PTAR Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacan de los Membrillos.

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 23/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan, 24/08/2021 PTAR La barca, 25/08/2021 PTAR Santa Cruz de la Soledad y San Antonio Tlayacapan, 26/08/2021 PTAR Ocotlan y Juanacatlan, 27/08/2021 PTAR Ocotlan, 31/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan y El salto: estos son los únicos días que se modificaron, en algunos días se alargaron las actividades y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



ING Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0453 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2021 <i>Arco</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2021 <i>Carlos Eduardo Camacho de</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 AGO. 2021 <i>Ramon Cerdas</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaestlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 AGO. 2021 <i>Ramon Cerdas</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 AGO. 2021 <i>J. Antonio Ascencio</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0453 / 2021

DEL DÍA: 18/08/2021 AL DÍA: 31/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0453/2021

18/08/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación.

19/08/2021 Lagos de Moreno PTAR Parque Industrial colinas de lagos se habilita funcionamiento de soplador N°2 en arrancador quedando trabajando normal, y en coordinación con camión grua se le da acomodo a puente de sedimentador N°1, al igual que se achica el cual su rastra pega en cemento aljirar por lo cual se deja pendiente ya que se ocupa cortar y soldar.

23/08/2021 PTAR San Antonio se instalan 6 reflectores para alumbrado exterior, se instala bomba sumergible en tanque de contacto de cloro para limpieza del mismo quedando a disposición.

24/08/2021 PTAR La Barca se habilita funcionamiento de bomba de ayuda de filtro banda eliminando corto circuito al igual que se habilita equipo de digestor de lodos N°3 cambiando interruptor en arrancador principal y equipo de aeración N°3 de modulo N°1 queda fuera de servicio por posible falla en motor se necesita camión grua para sacarlo y revisión.

25/08/2021 PTAR Santa Cruz de la Soledad se desmonta bomba de retorno de lodos N°1 la cual se traslada a taller por falla en sello mecánico, se cambia líneas de alimentación de voltaje en caseta de almacén. PTAR San Antonio Tlayacapan se instalan 4 reflectores en alumbrado exterior.

26/08/2021 PTAR Ocotlan se dejan bandas de filtro banda para posterior instalación y cable sumergible para mezclador de N°2 de reactor biológico y se visitan cárcamos del poblado equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR Juanacatlan en coordinación con camión grua se instala equipo de aeración N°2 de modulo N°2 quedando trabajando normal, y se cambian 4 interruptores para control de equipos de aeración y se dejan en almacén de planta dos equipos reparados, se registran y revisan funcionamiento actual de equipos de aeración de modulo N°1 y bombas de natas, lixiviados y retorno de lodos.

27/08/2021 PTAR se instalan dos bandas nuevas a filtro banda, se cambia parte de cable de alimentación de mezclador N°2 de reactor biológico y se instalan 2 reflectores en alumbrado exterior y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas y se cambian dos focos en casetas de filtro banda.

31/08/2021 PTAR se instala manguera anillada a bomba de lixiviados y brida a tubería de descarga que dando trabajando normal los demás equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR El salto se realizan ajustes en bombas de carcamo de influente para mejorar el flujo ya que la grua no puede acceder por suelo mojado y manualmente no se puede sacar por carcamo inundado.



OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0453/2021

18/08/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación.


19/08/2021 Lagos de Moreno PTAR Parque Industrial colinas de lagos se habilita funcionamiento de soplador N°2 en arrancador quedando trabajando normal, y en coordinación con camión grua se le da acomodo a puente de sedimentador N°1, al igual que se achica el cual su rastra pega en cemento aljirar por lo cual se deja pendiente ya que se ocupa cortar y soldar.

23/08/2021 PTAR San Antonio se instalan 6 reflectores para alumbrado exterior, se instala bomba sumergible en tanque de contacto de cloro para limpieza del mismo quedando a disposición.

24/08/2021 PTAR La Barca se habilita funcionamiento de bomba de ayuda de filtro banda eliminando corto circuito al igual que se habilita equipo de digestor de lodos N°3 cambiando interruptor en arrancador principal y equipo de aeración N°3 de modulo N°1 queda fuera de servicio por posible falla en motor se necesita camión grua para sacarlo y revisión.

25/08/2021 PTAR Santa Cruz de la Soledad se desmonta bomba de retorno de lodos N°1 la cual se traslada a taller por falla en sello mecánico, se cambia líneas de alimentación de voltaje en caseta de almacén. PTAR San Antonio Tlayacapan se instalan 4 reflectores en alumbrado exterior.

26/08/2021 PTAR Ocotlan se dejan bandas de filtro banda para posterior instalación y cable sumergible para mezclador de N°2 de reactor



biológico y se visitan cárcamos del poblado equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR Juanacatlan en coordinación con camión grua se instala equipo de aeracion N°2 de modulo N°2 quedando trabajando normal, y se cambian 4 interruptores para control de equipos de aeracion y se dejan en almacén de planta dos equipos reparados, se registran y revisan funcionamiento actual de equipos de aeracion de modulo N°1 y bombas de natas, lixiviados y retorno de lodos.

27/08/2021 PTAR se instalan dos bandas nuevas a filtro banda, se cambia parte de cable de alimentación de mezclador N°2 de reactor biológico y se instalan 2 reflectores en alumbrado exterior y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas y se cambian dos focos en casetas de filtro banda.

31/08/2021 PTAR se instala manguera anillada a bomba de lixiviados y brida a tubería de descarga que dando trabajando normal los demás equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR El salto se realizan ajustes en bombas de carcamo de influente para mejorar el flujo ya que la grua no puede acceder por suelo mojado y manualmente no se puede sacar por carcamo inundado.

