

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	25/08/2021
Fecha Elab. Compro.	30/08/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0461 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 30 2021 10:51AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/08/2021	MUNICIPIO: Mazamitla \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Mazamitla \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/08/2021	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Villa Corona \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2021	MUNICIPIO: Chiquillstlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Chiquillstlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	JN 61040	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/08/2021	VIÁTICOS \$:	672.00	781.00	0.00	\$ -109.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP F 150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	202,074.00 Km. / 202,842.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	768.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	800.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 672.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 781.00
MENOS ANTICIPO \$ 672.00
SALDO \$ -109.00

COMISIONADO OSCAR VAZQUEZ NERI AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ URERA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Analista Contable	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0461 / 2021

DEL DÍA: 25/08/2021 AL DÍA: 27/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

el 25 de agosto del 2021 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Mazamitla y la PTAR de la localidad de Las Moraditas, donde se llevó acabo reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

el mismo día se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de la Manzanilla de la Paz,, donde se llevó acabo reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

el mismo día se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires,, donde se llevó acabo toma de muestras del influente y del efluente, reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

el 26 de agosto del 2021 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Villa Corona, donde se llevó acabo reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

el mismo día se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano, donde se llevó acabo reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

el mismo día se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Solidaridad, donde se llevó acabo toma de muestras del influente y del efluente, reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

el 27 de agosto del 2021 se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Chiquilistlan y la PTAR de la localidad de Jalpa, donde se llevó acabo reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

el mismo día se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de San Martín Hidalgo,, donde se llevó acabo toma de muestras del influente y del efluente, reporte escrito y memoria fotograficas de las condiciones actuales.

OBSERVACIONES:

nota se cumplió con la comisión:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OSCAR VAZQUEZ NERI	Nº OFICIO: SPTAR / C-0461 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	 