



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	28/09/2021
Fecha Elab. Compro.	11/10/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0521 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 11 2021 10:34AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA		HOSPEDAJE COMPROBADO
28/09/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Chapala \$ 196.00		Chapala \$ 109.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA						
29/09/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y SAN JUAN COSALA						
30/09/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA						
01/10/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA						
04/10/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Chapala \$ 196.00		Chapala \$ 109.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y SAN NICOLAS DE IBARRA						
05/10/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Chapala \$ 109.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA						
06/10/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y VILLA EMILIANO ZAPATA						
07/10/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Tuxcueca \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SAN JUAN COSALA Y SAN LUIS SOYATLAN						
08/10/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA						

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,521.00	2,982.00	0.00	\$ -461.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	315,897.00 Km. / 317,485.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,588.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :	3,500.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,521.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 2,982.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,521.00
SALDO	\$ -461.00

Vaticos  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 11 2021 10:34AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0521 / 2021

Página: 1/4

COMISIONADO  
CESAR JOAQUÍN ARTBAGA GARCIA  
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diferentes Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Au. Francia # 1726.  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
C.P. 44190.

**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SPTAR/C-0521/2021

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 11 De Octubre de 2021.

**Comisionado:** Cesar Joaquín Arteaga Garcia  
**Cargo y/o nombramiento:** Ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0521/2021 del c. **Cesar Joaquín Arteaga Garcia** con nombramiento de: ingeniero electromecánico el día 01-10-2021 a San Luis Soyatlan, e 04-10-2021 a Chapala, el 05-2021 a Tizapán El Alto, el 06-10-2021 a Tuxcueca y el 07-10-2021 a El Chante.

Al respecto le informo: que por necesidades de la planta el día 01-10-2021 fue a San Nicolás de Ibarra, el 04-10-2021 fue a San Luis Soyatlan y San Nicolás de Ibarra, el 05-10-2021 fue a San Nicolás de Ibarra, el 06-10-2021 fue a San Juan Cósala y Villa Emiliano y el 07-10-2021 fue a San Nicolás de Ibarra, San Juan Cósala, Jocotepec y San Luis Soyatlan.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0521 / 2021

DEL DÍA: 28/09/2021 AL DÍA: 08/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28-09-2021

CHAPALA.- SE INSTALAN DOS BOMBAS PARA LAVADO DE HIDROCRIBA REPARADAS POR TALLER.

29-09-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO CUATRO EN REACTOR BIOLOGICO NUMERO UNO REPARADO POR TALLER.

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA MEZCLADOR EN ZONA ANOXICA REPARADO POR TALLER.

30-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE REVISA BOMBA DEL ALJIVE, SE DESMONTA Y SE LLEVA A TALLER A MANTENIMIENTO.

JOCOTEPEC.- SE DEJA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

01-10-2021

SAN NICOLAS DE IBARRA.- SE HACEN TRABAJOS EN EL CARCAMO DE INFLUENTE PARA DESTAPAR TUBERIA DEL TREN DE DESCARGA A LA HIDROCRIBA.

04-10-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE LE RECUPERAN LOS NIVELES DE ACEITE A SOPLADORES Y SE DEJA IMPULSOR DE LA BOMBA DE RETORNO NUMERO DOS.

SAN NICOLAS DE IBARRA.- SE DEJA MANGERA VERDE ANILLADA.

05-10-2021

SAN NICOLAS DE IBARRA.- CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA LA BOMBA NUMERO DOS CON TODO Y TUBERIA DE DESCARGA, SE LE CONECTA MANGUERA VERDE LA CUAL ESTA EN LA HIDROCRIBA, AL HACERLA FUNCIONAR NO SUBE EL AGUA SINO HASTA 20 CENTIMETROS DEBAJO DE LA TOMA DE LA HIDROCRIBA. SE VUELVE A CONECTAR EL TUBO AL TREN DE DESCARGA Y SE SACA LA BOMBA NUMERO DOS. SE SACA LA BOMBA NUMERO TRES Y SE LE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE DESARMA EL TUBO DEL TREN DE DESCARGA Y SE DESTAPA. LA BOMBA NUMERO TRES SE INSTALA EN EL LUGAR DE LA BOMBA NUMERO DOS SE PRUEBA Y SI SUBE EL AGUA A LA HIDROCRIBA, QUEDAN FUNCIONANDO LAS BOMBAS UNO Y TRES. SE INSTALA LA BOMBA NUMERO DOS EN EL LUGAR DE LA BOMBA NUMERO TRES.

06-10-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE CUCHILLA DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA UTILIZADA DE MEZCLADOR DE LA ZONA ANOXICA Y SE REVISA, LA LINEA TIENE CORTO CIRCUITO, SE LIMPIAN REGISTROS ELECTRICOS Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO, SE VUELVE A INSTALAR BOMBA EN ZONA ANOXICA. SE REPARA TUBERIA DE DEMASIAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

07-10-2021

SAN NICOLAS DE IBARRA.- SE RECOGE MANGUERA ANILLADA VERDE.

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DEL ALJIVE REPARADA POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO DOS EN REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS REPARADO POR TALLER.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA NABOHI PRESTADA POR PLANTA DE TIZAPAN EN CARCAMO DE INFLUENTE CON MANGUERA VERDE ANILLADA PARA LIMPIEZA.

08-10-2021

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA OBTURADOR EN TUBO DE DEMASIAS, PERO DESPUES DE UN TIEMPO DE ESTAR INSTALADO SE REVENTO, SE HACE LA PETICION DE LA COMPRA DE UNO NUEVO.

OBSERVACIONES:

28-09-2021

CHAPALA.- SE INSTALAN DOS BOMBAS PARA LAVADO DE HIDROCRIBA REPARADAS POR TALLER.

29-09-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO CUATRO EN REACTOR BIOLOGICO NUMERO UNO REPARADO POR TALLER.

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA MEZCLADOR EN ZONA ANOXICA REPARADO POR TALLER.

30-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE REvisa BOMBA DEL ALJIVE, SE DESMONTA Y SE LLEVA A TALLER A MANTENIMIENTO.

JOCOTEPEC.- SE DEJA BOMBA DE LAVADOP DE BANDAS.

01-10-2021

SAN NICOLAS DE IBARRA.- SE HACEN TRABAJOS EN EL CARCAMO DE INFLUENTE PARA DESTAPAR TUBERIA DEL TREN DE DESCARGA A LA HIDROCRIBA.

04-10-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE LE RECUPERAN LOS NIVELES DE ACEITE A SOPLADORES Y SE DEJA IMPULSOR DE LA BOMBA DE RETORNO NUMERO DOS.

SAN NICOLAS DE IBARRA.- SE DEJA MANGERA VERDE ANILLADA.

05-10-2021

SAN NICOLAS DE IBARRA.- CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA LA BOMBA NUMERO DOS CON TODO Y TUBERIA DE DESCARGA, SE LE CONECTA MANGUERA VERDE LA CUAL ESTA EN LA HIDROCRIBA, AL HACERLA FUNCIONAR NO SUBE EL AGUA SINO HASTA 20 CENTIMETROS DEBAJO DE LA TOMA DE LA HIDROCRIBA. SE VUELVE A CONECTAR EL TUBO AL TREN DE DESCARGA Y SE SACA LA BOMBA NUMERO DOS. SE SACA LA BOMBA NUMERO TRES Y SE LE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE DESARMA EL TUBO DEL TREN DE DESCARGA Y SE DESTAPA. LA BOMBA NUMERO TRES SE INSTALA EN EL LUGAR DE LA BOMBA NUMERO DOS SE PRUEBA Y SI SUBE EL AGUA A LA HIDROCRIBA, QUEDAN FUNCIONANDO LAS BOMBAS UNO Y TRES. SE INSTALA LA BOMBA NUMERO DOS EN EL LUGAR DE LA BOMBAB NUMERO TRES.

06-10-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE CUCHILLA DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACÁ BOMBA UTILIZADA DE MEZCLADOR DE LA ZONA ANOXICA Y SE REvisa, LA LINEA TIENE CORTO CIRCUITO, SE LIMPIAN REGISTROS ELECTRICOS Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO, SE VUELVE A INSTALAR BOMBA EN ZONA ANOXICA. SE REPARA TUBERIA DE DEMASIAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

07-10-2021

SAN NICOLAS DE IBARRA.- SE RECOGE MANGUERA ANILLADA VERDE.


SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DEL ALJIVE REPARADA POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO DOS EN REACTOR BIOLOGICO NUMERO DOS REPARADO POR TALLER.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA NABOHI PRESTADA POR PLANTA DE TIZAPAN EN CARCAMO DE INFLUENTE CON MANGUERA VERDE ANILLADA PARA LIMPIEZA.

08-10-2021

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA OBTURADOR EN TUBO DE DEMASIAS, PERO DESPUES DE UN TIEMPO DE ESTAR INSTALADO SE REVENTO, SE HACE LA PETICION DE LA COMPRA DE UNO NUEVO.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0521 / 2021




COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén <i>Veracruz</i></p> <p>Fecha: <i>28-09-21</i> Hora: <i>13:35</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>00 SEP. 2021</i></p> <p><i>José S. Valentín</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>28 SEP. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>01 OCT. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>29 SEP. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>04 OCT. 2021</i></p> <p><i>José Luis Zúñiga Hernández</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>29 SEP. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>02 OCT. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>30 SEP. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>05 OCT. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>06 OCT. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>06 OCT. 2021</i></p> <p><i>María Mercedes Puellos</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>07 OCT. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>07 OCT. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>07 OCT. 2021</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0521 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 OCT. 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 OCT. 2021</p> <p><i>Fernando Guzmán</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosolá</p>	