



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	20/09/2021
Fecha Elab. Compro.	01/10/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0512 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 1 2021 8:50AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SEREALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE SAN NICOLÁS DE IBARRA, SAN ANTONIO TLAYACAPÁN E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE OCOTLÁN Y JAMAY	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2021	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE JAMAY Y OCOTLÁN	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y JUANACATLÁN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/09/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/09/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR'S DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/10/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE RERIALIZA OFICIO DE COMPROVACIÓN EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA EN GDL	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,287.00	2,415.00	0.00	\$ -128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	160,658.00 Km. / 161,880.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,222.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,287.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal
Agua Jalisco

RECIBIDO

EFFECTIVO A FAVOR


Caja

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,415.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,287.00
SALDO	\$ -128.00



COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URENA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0512 / 2021

DEL DÍA: 20/09/2021 AL DÍA: 01/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 20-09-21 HASTA EL DÍA 01-10-21 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0512/2021F.

20-SEPTIEMBRE-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Jamay se desmonta completo parte central de sedimentador no.1 en donde están engranes y moto reductor, son trasladados a taller a reparación, se instala bomba reparada de sistema de cloración no.2.

21-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra se desmonta motor de equipo de aeración no.2 por mal funcionamiento, queda listo para su traslado. En ptar de San Antonio Tlayacapán se instala bomba no.2 recién reparada de sistema de lavado de bandas, queda a disposición de personal de planta en turno, previamente se elimino corto circuito eléctrico en líneas de alimentación de dicha bomba para lo cual se saco cable de ducto, se encontró y elimino problema, se instala cable en ducto y se deja equipo a disposición de personal de planta. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se instala bomba no.1 de aljibe pero presenta falla por lo que se regresa por garantía.

22-SEPTIEMBRE-2021. Se visita ptar de Ocotlán y sus cárcamos del poblado. En ptar de Jamay se instala correctamente motor, coplee falk y bomba de cloración y se sigue con actividades en sedimentador no.1.

23-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se sigue con actividades en sedimentador no.1 y se trasladan partes dañadas a taller. En ptar de Ocotlán se deja bomba de cárcamo no.4 recién reparada.

24-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo no.4 de modulo no.2 en donde se elimino corto circuito en caja de conexiones, queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, también en sedimentador no.1 se elimina coro circuito en líneas de alimentación, dicho corto circuito ocasionó que el motor se dañara por lo que se desmonta y se traslada a taller a reparación.

28-SEPTIEMBRE-2021. En planta San Nicolás De Ibarra se instala motor recién reparado correspondiente a equipo no.2 de aeración el cual queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, su coplee falk queda engrasado y en posición, se instalan 3 reflectores para alumbrado exterior y queda probado su buen funcionamiento. En ptar de Juanacatlán se instala interruptor termo magnético en control de equipo de aeración no.2 de modulo no.2 y queda a disposición de personal de planta, los voltajes son estables y correctos, la bomba de aljibe opera sin problema.

29-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Ocotlán se instalan 2 reflectores para alumbrado exterior, también se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación de filtro banda en donde previamente se saco cable de ducto, se encontró y elimino corto circuito, se instala cable en ducto y se prueba operación de equipos de filtro banda siendo este el correcto con voltaje fijo y estable, se recoge bomba de cárcamo no.4 por reporte de que tira aceite y es regresada a taller por garantía.

30-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se instalan 3 reflectores para alumbrado exterior, los voltajes en planta son estables y correctos, se visita taller para verificar estado de equipos en reparación.

01-OCTUBRE-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 20-09-21 HASTA EL DÍA 01-10-21 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0512/2021F.

20-SEPTIEMBRE-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Jamay se desmonta completo parte central de sedimentador no.1 en donde están engranes y moto reductor, son trasladados a taller a reparación, se instala bomba reparada de sistema de cloración no.2.

21-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra se desmonta motor de equipo de aeración no.2 por mal funcionamiento, queda listo para su traslado. En ptar de San Antonio Tlayacapán se instala bomba no.2 recién reparada de sistema de lavado de bandas, queda a disposición de personal de planta en turno, previamente se elimino corto circuito eléctrico en líneas de alimentación de dicha bomba para lo cual se saco cable de ducto, se encontró y elimino problema, se instala cable en ducto y se deja equipo a disposición de personal de planta. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se instala bomba no.1 de aljibe pero presenta falla por lo que se regresa por garantía.

22-SEPTIEMBRE-2021. Se visita ptar de Ocotlán y sus cárcamos del poblado. En ptar de Jamay se instala correctamente motor, coplee falk y bomba de cloración y se sigue con actividades en sedimentador no.1.

23-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Jamay se sigue con actividades en sedimentador no.1 y se trasladan partes dañadas a taller. En ptar de Ocotlán se deja bomba de cárcamo no.4 recién reparada.


24-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo no.4 de modulo no.2 en donde se elimino corto circuito en caja de conexiones, queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, también en sedimentador no.1 se elimina corto circuito en líneas de alimentación, dicho corto circuito ocasionó que el motor se dañara por lo que se desmonta y se traslada a taller a reparación.

28-SEPTIEMBRE-2021. En planta San Nicolás De Ibarra se instala motor recién reparado correspondiente a equipo no.2 de aeración el cual queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, su coplee falk queda engrasado y en posición, se instalan 3 reflectores para alumbrado exterior y queda probado su buen funcionamiento. En ptar de Juanacatlán se instala interruptor termo magnético en control de equipo de aeración no.2 de modulo no.2 y queda a disposición de personal de planta, los voltajes son estables y correctos, la bomba de aljibe opera sin problema.

29-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de Ocotlán se instalan 2 reflectores para alumbrado exterior, también se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación de filtro banda en donde previamente se saco cable de ducto, se encontró y elimino corto circuito, se instala cable en ducto y se prueba operación de equipos de filtro banda siendo este el correcto con voltaje fijo y estable, se recoge bomba de cárcamo no.4 por reporte de que tira aceite y es regresada a taller por garantía.

30-SEPTIEMBRE-2021. En ptar de La Barca se instalan 3 reflectores para alumbrado exterior, los voltajes en planta son estables y correctos, se visita taller para verificar estado de equipos en reparación.

01-OCTUBRE-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0512 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 SEP. 2021 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaacatlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Intendencia de los Mimbillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 OCT. 2021 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	

Lugar de Expedicion
44460

COPIA :
NOTA #2429654

FOLIO : 6913778
FECHA : 20/09/2021, 10:55 (69137780)
POSICION: 7
TERMINAL: 4

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O C O N T A R J U E T A <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	77.146	LTR	20.10	1550.63
SUBTOTAL:				1341.55
IVA:				209.08
TOTAL:				1550.63

(un mil quinientos cincuenta pesos
63/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000339
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JN 61050 (SUB. PTARS)
FORDF-150
ODOMETRO: 160558
RENDIM. : 21.41 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

-(F I R M A)

TRENOGAS, S.A. DE C.V.
CIRC. AGUSTIN YANEZ 1306
CDL. MODERNA GUADALAJARA, JAL.
TRE 100421 EC5

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
PERMISO C.R.E.: PL/1762/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

COPIA
NOTA #2433204

FOLIO : 6918682
FECHA : 23/09/2021, 16:32 (69186820)
POSICION: 7
TERMINAL: 4

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	74.701	LTR	20.10	1501.49
			SUBTOTAL:	1299.04
			IVA:	202.45
			TOTAL:	1501.49

(un mil quinientos un pesos 49/100
M.N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000339
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61050 (SUB. PTARS)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 161165
 RENDIM. : 6.57 Kms/Lts
 SALDO :\$0.00

- (F I R M A)

TRENOGAS, S.A. DE C.V.
CIRC. AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL.
TRE 100421 EC6

44460

69262650



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0512/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 De Octubre 2021.

En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0512/2021F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 21/09/2021.Ptar's de San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán De Los membrillos.22/09/2021.Ptar de Ocotlán. 23/09/2021.Ptar de La Barca. 24/09/2021.Ptar'sde Santa Cruz De La Soledad y Juanacatlán.28/09/2021.Ptar's de San Nicolás De Ibarra y El Salto.


Al respecto le informo que por necesidades de las ptar se realizan los siguientes cambios: 21/09/21. Ptar's de San Nicolás De Ibarra, San Antonio Tlayacapán e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 22/09/21. Ptar's de Ocotlán y Jamay. 23/09/21. Ptar's de Jamay y Ocotlán. 24/09/21. Ptar de La Barca. 28/09/21. Ptar's de San Nicolás De Ibarra y Juanacatlán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Jalisco