



ANEXO 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

(MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

COMISIÓN DO
SALVADORA AGUILAR JOPEZ
OPERA CUORDE GRUJA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SARD LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PIERREZ USERRA, por MARICRISTINA RAMIREZ CUELLAR
Jefe de Tesorería
Analista Contable

VO: 1607 COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL MACÍO DÍAZ JAVIER REYES VARGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

RECIBIDO
Estado de Jalisco

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: SSM / C-0657 / 2021

DEL DÍA: 20/09/2021 AL DÍA: 25/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20/09/2021 Traslado municipio de Zapotlanejo para la rehabilitación del pozo de la localidad la mezquitera
21/09/2021 Se retiraron 13 tramos de 3 pulgadas y una bomba de 15 HP con 8 impulsores se inicio con la rehabilitación cepillando todo el día
22/09/2021 se continuó con la rehabilitación continuando con el cepillado
23/09/2021 se inició con el pistoneo realizando esta manobra el resto del día
24 /09/2021 se inició con la instalación de una bomba marca barmesa de 20 hp a 440 con 8 pasos y salida de 3 " instalando los 13 tramos y el cabezal detectando un nivel estático a los 64m. Y un dinámico a los 66m. Con un voltaje 464/464/464 y un Amperaje 23.9/23.9/23.9 dando aproximadamente 12 lps. Y un fondo total de 177m.

25/09/2021 traslado a Guadalupe a taller

Saul Omar Aguilar Lopez

OBSERVACIONES

se cumplio con el servicio



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Avenida Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0338-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 11 de octubre de 2021.

Comisionado: Saúl Omar Aguilar López
Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0657/2021 F, del C. Saúl Omar Aguilar López con nombramiento de **Operador de Equipo Desazolve**, al municipio de Zapotlanejo, Jalisco los días del 20 al 24 de septiembre de 2021.

Al respecto informo que se prolongó del 20 al 25 de septiembre de 2021.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente,

ING.ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS

c.c.p. Archivo.



Jalisco


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: SSM / C-0657 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



COORDINACIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS
MUNICIPALES

Gobierno de
Zapotlanejo