



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	20/08/2021
Fecha Elab. Compro.	30/08/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0576 / 2021 F
RESUMEN COMI:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2021 10:50AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	PUESTO:	Geólogo
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE - Geólogo	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA			
--	--	--	--

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/08/2021	GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00		
		SUPERVISIÓN AFORO DEL POZO VALLE DE LOS MOLINOS MPIO. DE ZAPOPAN			

24/08/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AFORO DEL POZO VALLE DE LOS MOLINOS MPIO. DE ZAPOPAN			

25/08/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AFORO DEL POZO VALLE DE LOS MOLINOS MPIO. DE ZAPOPAN			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN			CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 70995	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/08/2021		VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO /CILINDROS /REND:	COLORADO 4 X 4 CREW / 5 Cil / 5.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.		GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2011	
DÍA(S) COMISIÓN:	3		GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	194,867.00 Km. / 195,083.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/08/2021		PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	216.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.		TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros		PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.							GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:								SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
								VALES MANIDBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
								SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
								\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CEA
-------------------	-----

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE
Subdirector de Servicios a Municipios
Geólogo

AUTORIZA (COMPROBACIÓN) COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE
Jefe de Tesorería

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE
Analista Contable

VO: BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0576 / 2021

DEL DÍA: 23/08/2021 AL DÍA: 25/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

los días 23, 24 y 25 se llevó a cabo el desarrollo del aforo del pozo Valle de los Molinos.

El aforo dio inicio a las 12 horas debido a que el generador llegó a las 11 horas del día 23 de agosto.

El nivel de agua se encontró a los 30 m. de profundidad, iniciando con 10 l.p.s. estableciéndose el nivel a 128 m.

a cada 8 horas se les cambiaba los Hz de 40 a 60 Hz.

a 55 Hz dio un gasto de 37 l.p.s. con 134 m. de nivel dinámico se le subió a los 60 Hz dando 42.5 l.p.s este se mantuvo una hora noma por que se subió el amperaje, debido a la profundidad de la bomba.

ya que se introdujo 300 m. de tubería de 6" de diámetro.

OBSERVACIONES:

En la colonia Valle de los Molinos no tienen sello

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	Nº OFICIO: SSM / C-0576 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	