



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	17/03/2020
Fecha Élab. Compro.	30/03/2020
N° de Oficio	SSM / C-0237 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 30 2020 8:51AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECHANICO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/03/2020	MUNICIPIO Atoyac \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Atoyac para apoyo al área de supervisión de obras de la CEAJ	Atoyac \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Atoyac \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/03/2020	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Talcoyunque del municipio de Cañadas de Obregón para cambio de sensor de presión y regreso a Guadalajara	Cañadas de Obregón \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/03/2020	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Villa Corona para atención a oficio número PM-084/2020 donde se solicita revisión de equipos de bombeo de cabecera municipal y regreso a Guadalajara	Villa Corona \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Corona \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/03/2020	VIÁTICOS \$	2,058.00	886.00	0.00	\$ 1,172.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	261,783.00 Km. / 262,101.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/03/2020	PEAJE \$	0.00	89.00	12.27	\$ -89.00	KM. RECORRIDO:	318.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros*	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,058.00 ( DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 975.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,058.00
SALDO	\$ 1,083.00

COMISIONADO  
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN  
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0237 / 2020

DEL DÍA: 18/03/2020 AL DÍA: 27/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 de Marzo del 2020

Traslado al Municipio de Atoyac, Jal. Para atención a solicitud de Dirección de Obras de la CEAJ para revisión de avance de obra electromecánica en el cárcamo de bombeo de aguas residuales con las siguientes observaciones:

- Se reemplazó el transformador existente de 45 kva por uno nuevo de la misma capacidad.
- Se encuentran instalados 6 arrancadores para equipos de bombeo; 3 arrancador a tensión plena de 15 H.P. 230 Volts y 3 arrancador a tensión reducida de 15 H.P. 230 volts, estos últimos solo se les cambio el relevador de sobrecarga por un rango de 32 a 50 amps.
- 3 columnas de bombeo de 6" de diámetro.
- 2 Válvulas check de 6" de diámetro.
- 2 Válvulas de mariposa de 6" de diámetro.
- 1 Válvula de mariposa de 4" de diámetro.

Se hicieron pruebas con aproximadamente 9,000 litros de agua que fue la cantidad que se encontraba en el cárcamo los cuales se bombearon en 3 minutos. Solo se utilizó un equipo de bombeo el cual registró los siguientes valores de operación:

Voltaje entre fase: 222 – 224 – 221

Corriente por fase: 51.8 – 53.2 – 52.5 Amps.

Quedaron pendientes pruebas de control y con las dos bombas.

19 de Marzo del 2020

Traslado al municipio de Cañadas de Obregón para la instalación de sensor de presión en equipo de aumento de presión en línea de conducción de Talicoyunque en donde se realizó el cambio del sensor detectando que los motores tenían las fases invertidas, se cambió la rotación y quedaron trabajando los equipos correctamente, el traslado de regreso se hizo en grúa por la descompostura del vehículo Pick Up marca Ford modelo 2007 placas JN 61044 el cual se resguardó en el almacén de la CEAJ en la calle Francia.

27 de Marzo del 2020

Traslado al Municipio de Villa Guerrero, Jal. Para atención a oficio con número PM-084/2020 donde se solicita revisión de equipos de bombeo de cabecera municipal con los siguientes valores de operación:

Pozo EL Verde

Gasto: 12.08 l.p.s.

Volts: 450 – 451 – 445.

Amp: 22 – 24 – 23.

Potencia Total: 15.73 Kw

ND: 50.00 mts.

Presión: 4.80 Kg/cm²

Factor de potencia: 85 %

Pozo Colón

Gasto: 43.00 l.p.s.

Volts: 432 – 434 – 429

Amp: 90 – 98 – 95

Potencia Total: 61.71 Kw

ND: Sin Dato Poliducto dañado

Presión: 4.00 Kg/cm²

Factor de potencia: 87 %

Pozo EL Verde

Gasto: 21.50 l.p.s.

Volts: 224 – 225 – 223

Amp: 52 – 51 – 52.

Potencia Total: 17.25 Kw



ND: No Poliducto.

Presión: 17.25 Kg/cm²

Factor de potencia: 85 %

**OBSERVACIONES:**

Para la revisión de los equipos de bombeo de Villa Guerrero se utilizó el vehículo marca Ford Pick Up modelo 2007 placas JN 61047 con kilometraje inicial 188325 y kilometraje final 188434, haciendo cambio de vehículo por fallas de la pick up placas JN 61044.



## TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

T G870817Q74

R gimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA  
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2820822

Folio Fiscal:

840F92AB-C15F-4DA1-8706-FE05D5394B5A

Lugar de Expedici n:

01219

Fecha y Hora de Creaci n:

2020-03-30T08:58:07

Serie

E

N mero de serie del CSD:

00001000000403190844

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

M todo de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibici n

## COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripci�n del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052007810075927480500054000003, FECHA: 18/MARZO/2020 10:07:59 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710372, FOLIO: 274805	76.72	76.72	

Importe Total con Letra:

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 76.72

Iva 12.28

Total 89.00

Sello Digital del Emisor:

wPwktBYaAg/paFEoRCbOAQq84Yr/+ZwpNqYyR24CiJ+MF8+5MthoTjTkydMh9uaNDEioFh6sdk2UZPUIEmBkmOf7hTm8n5KHOkRCccyGwWTtmuY  
1TVHIZ4tFuoB8gMBEgTjgM8bM/ugApAiWaSttFFZZJmEGxIVGHRGDkivTcCFMeBCPKRJh8pfPQmDC0rFHLdvBkQfiM6Pm9VB63vdlpgp51xCQl679t  
Mi3sfCDopnyAOR7cl9X2Bo1NkQmA+E4SXLrgc1z+yHWFDTFWGoTJMUg45ER9vwkoK3+F67yDTwqZRYVGGjI7tbl+dDN5d9bres5k3QG/sSn50Qus  
f0TTQ==

Sello Digital SAT

TRp26ETd6QilVdQl1gCCS5OzSvZMNTNCAsXwc35amoWepE4iB7rj4CDhBF4XziXp6/NgOJK/wvcwZ1LA/wcjmKu68xNwTxjRKZtnzF2gew+gONaLko  
Q2DexVygu30kci3cQzPQgckxElX6kypaNDqFdUfw9jmOGcOy5/9KI3LBbZgHFuFy2H3oYtvjzGlF13ba+cWhl6pPH3PXZmw6z4wzWW5c3h/IQ+YNd5D  
FmEMovKX9MawaiZxonpJ0uTjOce/3vHsA+PRAVqVNII6ersTkfsiqLyQmKYS5fDmWL/bTCBqx6DuLz4siJvMzmxGa4IkT6ZuVIE2GIYnWeza7RnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificaci n Digital del SAT

||1.1|840F92AB-C15F-4DA1-8706-FE05D5394B5A|2020-03-

30T08:58:08|CVD110412TF6|wPwktBYaAg/paFEoRCbOAQq84Yr/+ZwpNqYyR24CiJ+MF8+5MthoTjTkydM  
h9uaNDEioFh6sdk2UZPUIEmBkmOf7hTm8n5KHOkRCccyGwWTtmuY1TVHIZ4tFuoB8gMBEgTjgM8bM/ug  
ApAiWaSttFFZZJmEGxIVGHRGDkivTcCFMeBCPKRJh8pfPQmDC0rFHLdvBkQfiM6Pm9VB63vdlpgp51xCQ  
l679tMi3sfCDopnyAOR7cl9X2Bo1NkQmA+E4SXLrgc1z+yHWFDTFWGoTJMUg45ER9vwkoK3+F67yDTwq  
ZRYVGGjI7tbl+dDN5d9bres5k3QG/sSn50Qusf0TTQ==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificaci n:

2020-03-30T08:58:08



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SSM-MOD-099-2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 30 de Marzo de 2020.

**Comisionado:** Ing./Arq. Edgar Said López Saldivar.

**Cargo y/o nombramiento:** Subdirector de Servicio a Municipios.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0237/2020 F, del C. Arath Juan Abelardo con nombramiento de Auxiliar Electromecánico, comisionado a los municipios de Atoyac y El Grullo, Jalisco los días 18, 19, 20 y 21 de Marzo del presente año.

Al respecto le informo que la comisión al municipio de El Grullo se canceló por atender emergencia el día 19 de Marzo del presente en la localidad de Talicoyunque del Municipio Cañadas de Obregón y por falla mecánica del vehículo marca Ford Pick Up modelo 2007 placas JN 61044. Se prolongó la comisión el día 27 de Marzo del presente a petición de subdirección de servicio a municipios para atender solicitud de oficio número PM-084/2020 en el cual se solicita revisión de equipos de bombeo de pozos profundos de cabecera municipal, por lo que no se consideraron los conceptos de desayuno, comida y cena de dicho día, por lo anterior se autoriza el pago por dichos conceptos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente:**

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios

c.c.p. Archivo.

**Jalisco**



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**



30 MAR. 2020

**RECIBIDO**  
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0237 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/03/20 Hora: 08:00</p>  <p>ACUÍFERO ATONILCO AYATONILCO DE TULA GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021</p>	 <p>Salvador Martínez C</p> 
 <p>Junta Municipal de Agua Potable de Cañadas de Obregón ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021</p>  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 19/03/20 Hora: 17:45</p>	 <p>GOBIERNO DE VILLA CORONA, JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 27/03/20 Hora: 09:15</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 28/03/20 Hora: 08:50</p>